

1. Расчет расходов воды и стока														
Таблица №1.														
Потребители воды						Водопотребление Расход воды <u>хол.</u>			Водоотведение			Примечание		
№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Удельная норма водопотребления, лит. <u>холодной</u> воды	Обоснование норматива	м³/сут	м³/час	л/сек	м³/сут	м³/час	л/сек			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Котельная													
	Сырая вода													
1	Подпитка теплосети				СНиП 2.04.07-86 изм1,пр.23	2.4	1.5	0,41				Безвозвратные потери		
2	На приготовление ГВС					8.966	9.895	5.403				Для административных и технических зд.		
	Хозяйственно технологические нужды котельной, в том числе:													
2	Помывка пола	м²	180			0,072	0,072	0,02	0,072	0,072	0,02			
3	Расход воды на умягчение					0,374	0,938	0.26	0,374	0,938	0.26	1раз в 2суток		
4	Слив от котлов (1раз в год)		4	2510л/кот					10.04	0.42	0.12	Слив в течении 24 часов		
5	Полив территории (вокруг котельной)	1м²	40			0,12								
	Всего:					11.932	12.405	6.093	0.446 (10.486)*	1.01 (1.43)*	0.28 (0.4)*	* - учитывая слив с котлов		
6	Внутреннее пожаротушение				СНиП 2.04.01-85*			2х2,5						
7	Наружное пожаротушение				СНиП 2.04.02-84*			15.0						
Примечание: В расчетный расход не включен объем воды на одноразовые заполнение котлов.														
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							2803/ЭИ-КОТ- ВК					Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата						

