



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество

«АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва

Ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736

E-mail: info@atomkomplekt.org

ИНН 7706738770 КПП 770601001

ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку дизель-генераторных установок для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

25.02.2013 № 304/1344

На № _____ от _____

О разъяснении положений
документации по запросу
предложений (на сайте по закупкам
атомной отрасли №130121/1065/005,
на ЭТП «АКД» № R019764)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку дизель-генераторных установок для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, в ответ на запрос участника запроса предложений в соответствии с информацией, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос :

В документации по запросу предложений на право заключения договора на изготовление и поставку дизель-генераторных установок для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС (том 1 «Общая и коммерческая части»), в информационной карте запроса предложений (п.5, п.п.22) приведены значения единичной мощности без классификационного ее обозначения.

Просим разъяснить считается ли единичная мощность ДГУ ее максимальной мощностью в соответствии с ГОСТ 20375-83?

Ответ :

- Единичная (номинальная) мощность ДГУ не является максимальной мощностью ДГУ в соответствии с ГОСТ 20375-83;

- В ИТТ приложение А, указана номинальная мощность ДГУ 6 300 кВт и максимальная мощность ДГУ 6 930 кВт в течении 2-х часов;

В пункте 22 раздела 5 «Информационной карты запроса предложений» Тома 1 документации по запросу предложений мощность ДГУ используется исключительно для оценки предложения участника по критерию «Опыт поставки».

Генеральный директор



В.К. Широков