



7
ИМН/мод. 312-07
Получен и дан
Время работ

<i>N надписи</i>	<i>Место надписи</i>	<i>Текст надписи</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
1	Рамка	Вентиль 15Вн-1	1	
2	Рамка	Вентиль 15Вн-2	1	
3	Рамка	Вентиль 15Вн-3	1	
4	Рамка	Маслонасос	1	
5	Рамка	Задвижка 17Д	1	
6	Рамка	Задвижка 18Д	1	
7	Рамка	Задвижка 19Д	1	
8	Рамка	Задвижка 20Д	1	
9	Рамка	Открыть	7	
10	Рамка	Заккрыть	7	
11	Рамка	Пуск	1	
12	Рамка	Стоп	5	
13	На ключе	Мест. - Откл. - Дист.	4	
14	На ключе	Мест. - Откл. - Автом.	3	
15	На ключе	Мест. - Откл. - Дист. - Авт.	1	
16	Табло	Ниж. уровень в маслобаке компр. 1	1	HL9
17	Табло	Ниж. уровень в маслобаке компр. 2	1	HL10
18	Табло	Ниж. уровень в маслобаке компр. 3	1	HL11
19	Табло	Верхн. уровень в маслобаке компр. 1	1	HL12
20	Табло	Верхн. уровень в маслобаке компр. 2	1	HL13
21	Табло	Верхн. уровень в маслобаке компр. 3	1	HL14
22	Табло	Маслонасос включен	1	HL15
23	Табло	Открыта	4	HL1, HL3, HL5, HL7
24	Табло	Закрыта	4	HL2, HL4, HL6, HL8
25	Рамка	Проверка сигнализации	1	

4

Взнос ИФЭИ	
Подпись и дата	
ИФЭИ подл.	312-07

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
	Разработал	Кожедныкова			
	Проверил	Пронь			
	Н.контр.	Пронь			

0301.235.0106-АТХ.Н4-ТБ

Пост дистанционного управления
SBD.
Таблица надписей в рамках.

Стадия	Лист	Листов
Р		1