14Ш9111.4074-54Ж013 "DS35R05" Ш-1

Аппаратура в шкафу

Марка и тип шкафа, номинальное напряжение ~380/220 В																															
Номинальный ток магистральных шин 100 А, ток короткого замыкания 25 кА																															
Номинальный ток вертикальных шин 100 А																															
Схема первичных соединений																															
Тип блока																															
Координата установки блока																															
Выключатель	Тип выключателя																														
	Номинальный ток выключателя, А																														
	Тип расцепителя																														
	Номинальный ток расцепителя, In, А																														
	Уставка срабатывания расцепителя, Ir/Im																														
	Ток срабатывания расцепителя, Ir/Im, А/А																														
Тип контактора																															
Номинальный ток контактора, А																															
Марка трансформатора тока нулевой последовательности																															
Тип реле Vigirex																															
Торцевая панель	Сечение кабеля типа ВВГнг-LS или КВВГнг-LS																														
	Маркировка кабеля ВВГнг-LS или КВВГнг-LS																														
	Аппаратура у электроприемника																														
	Сечение кабеля типа КТН-LS																														
	Маркировка кабеля типа КТН-LS																														
	Тип двигателя																														
	Мощность / ток присоединения, кВт/А																														
	Марка монтажной единицы																														
	Наименование монтажной единицы																														
	Номер полной схемы																														
	Место установки																														
	Расчетная длина кабеля, м																														

Марка и тип шкафа, номинальное напряжение ~380/220 В																															
Номинальный ток магистральных шин 100 А, ток короткого замыкания 25 кА																															
Номинальный ток вертикальных шин 100 А																															
Схема первичных соединений																															
Тип блока	51AA104-00.4073-1W	51AA105-00.4073-1W	51SC.A101-00-1F	51AA113-00.3050-1W	51AA115-00.3050-1W	51AA103-00.2504-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.2074-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X5.4552-00.1254-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.2254-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	5S/3X1.4552-00.1874-1W	1.1
Координата установки блока	1	2	3	4A	4B	4C	5A	5B	5C	6A	6B	6C	7A	7B	7C	8A	8B	8C	9A	9B	9C	10A	10B	10C	11A	11B	11C				
Тип выключателя	Compact NSX100N	Compact NSX100N	—	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P04	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P04	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P04	GV2–P06	GV2–P04	GV2–P04	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P04	GV2–P06	GV2–P04	GV2–P04	1.2
Номинальный ток выключателя, А	100	100	—	—	—	—	1,0	1,0	1,0	0,63	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	1,0	1,0	0,63	1,6	0,63	0,63	1,0	1,0	0,63	1,6	0,63	0,63	1.3
Тип расцепителя	Micrologic, 2,2	Micrologic, 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Номинальный ток расцепителя, In, А	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Уставка срабатывания расцепителя, Ir/Im	Ioa0,9/3Ier	Ioa0,9/3Ier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ток срабатывания расцепителя, Ir/Im, А/А	18x0,9/3x16,2 16,2/48,6	18x0,9/3x16,2 16,2/48,6	—	Кривая "B"(3,2–4,8)	Кривая "B"(3,2–4,8)	Кривая "B"(3–5)	0,7/13,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,5/8,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,4/8,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,5/8,0	1,0/22,5	0,5/8,0	0,5/8,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,5/8,0	1,0/22,5	0,5/8,0	0,5/8,0	1.4
Тип контактора	LC1–D80 Q7	LC1–D80 Q7	LC1–D50 M7	—	—	—	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7				
Номинальный ток контактора, А	80	80	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Марка трансформатора тока нулевой последовательности	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Тип реле Vigirex	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Сечение кабеля типа ВВГнг-LS или КВВГнг-LS	ВВГнг–LS 5x35	ВВГнг–LS 5x35 5x70	КВВГнг–LS 4x6	Коммутируется проводом ПВ1 4x4	—	—	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5				
Маркировка кабеля ВВГнг-LS или КВВГнг-LS	DS35R05–01	DS35R04–02 DS35R05–02	DS35R05–2001	—	—	—	OUA10XT101–0301	OUA10XT103–0301	OUA10XT124–0301	OUA10XT126–0301	OUA20XT123–0301	OUA20XT128–0301	OUA20XT129–0301	OUA20XT130–0301	OUA20XT131–0301	OUA66XT01–0301	OUA66XT02–0301	OUA66XT03–0301	OUA66XT04–0301	OUA66XT05–0301	OUA66XT06–0301	OUA67XT01–0301	OUA67XT02–0301	OUA67XT03–0301	OUA67XT04–0301	OUA67XT05–0301	OUA67XT06–0301				
Аппаратура у электроприемника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Сечение кабеля типа КТН-LS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Маркировка кабеля типа КТН-LS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Тип двигателя	—	—	—	—	—	—	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–250/25–0,25–99K	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–32/15–0,25–98K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–100/25–0,25–99K	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–40/10–0,25–98	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–100/25–0,25–96K	M3QB–100/25–0,25–96K	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–40/10–0,25–96K	M3QB–40/10–0,25–96K	1.5
Мощность / ток присоединения, кВт/А	2,12/6,45	2,12/6,45	—	—	—	—	0,25/0,69	0,25/0,69	0,25/0,69	0,16/0,44	0,25/0,69	0,25/0,69	0,25/0,69	0,25/0,69	0,11/0,3	0,25/0,69	0,25/0,69	0,16/0,44	0,16/0,9	0,16/0,44	0,16/0,44	0,25/0,69	0,25/0,69	0,16/0,44	0,16/0,9	0,16/0,44	0,16/0,44	1.6
Марка монтажной единицы	"DS35R05"						OUA10S102		OUA10S124	OUA10S126	OUA20S123	OUA20S128	OUA20S129	OUA20S130	OUA20S131	OUA66S01	OUA66S02	OUA66S03	OUA66S04	OUA66S05	OUA66S06	OUA67S01	OUA67S02	OUA67S03	OUA67S04	OUA67S05	OUA67S06				
Наименование монтажной единицы	Blbog рабочего питания	Blbog резервного питания	Blbog ABP ~ЕС	Резервное питание ~ЕС	Режрб	Организация шлейф мигания	Заглушка на пр-ре заполнения бака запасо ХОВ после забушки цанитоб	Заглушка на пр-ре подачи ХОВ во всасывающий коллектор насосов ХОВ	Заглушка на пр-ре ХОВ на подпитку контура	Заглушка на пр-ре ХОВ в спецкорпус	Заглушка на пр-ре дистиллята на ФСД	Заглушка на входном пр-ре в фильтр Ultipleat High Flow	Заглушка на байпасе фильтров Ultipleat High Flow	Заглушка на байпасном пр-ре с фильтра Ultipleat High Flow	Заглушка на байпасе фильтров Ultipleat High Flow	Заглушка на входном пр-ре подачи промывочной воды на ФСД	Заглушка на входном пр-ре на ФСД	Заглушка на байпасном пр-ре на ФСД	Заглушка на выпарнокипящей воды	Заглушка на входном пр-ре подвода сжатого воздуха	Заглушка на дренажном пр-ре	Заглушка на дренажном пр-ре	Заглушка на байпасном пр-ре на ФСД	Заглушка на входном пр-ре на ФСД	Заглушка на байпасном пр-ре на ФСД	Заглушка на выпарнокипящей воды	Заглушка на входном пр-ре подвода сжатого воздуха	Заглушка на дренажном пр-ре	Заглушка на дренажном пр-ре	
Номер полной схемы	—	—	—	—	—	—	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист_61	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист_61	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 29	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист_61	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист_61	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 29	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.001 лист 19	1.7
Место установки	Помещение ДОУ		ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ				
Расчетная длина кабеля, м	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

1 Сборка расположена в помещении ДОУ на отметке 0,000 ряд Е–Ж, у оси 4.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал А3х3

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.02154.4.0.34
Лист 12

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.шк.Эл.			Рустамов		12.13
Пров.шк.Эл.			Фомин		12.13
Пров.отд.рз			Ларионов		12.13
Н.контр.			Коробейко		12.13

R3.UA10.3960.034.07.00.010

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
Здание ДОУ
Автоматизация комплексная
Техническое задание заводу на изготовление НКУ Freecon

Сборка "DS35R05" Ш-1
Опросная лист

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ОАО "НИАЭП" 2013