Наименование шкафа по месту установки, напряжение 0,4 кВ	Сборка 0,4 кВ	DS37R01																		
Номинальный ток магистральных шин 250 А, ток короткого замыкания 25 кА																				
Номинальный ток вертикальных шин 250 А																				
Схема первичных соединений																				
Тип шкафа	14Ш9111.4474-31УХЛ3																			
Номер шкафа по плану	1																			
Тип блока	БДLA111-00.4470-1W	51SC101-00-1F	51/3LA113-00.3250-1W	51/3LA113-00.3250-1W	51/3LA113-00.3250-1W	51SC103-00.3054-1W	51SC902-00.2854-1F	51/2LC802-00.3770-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2LC802-00.3570-1W	51/2LC802-00.3570-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3474-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3774-1W	51/2MT552-00.3774-1W
Координаты установки блока	2	3	4A	4B	4C	5		6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B	11A	11B	
Выключатель: Тип выключателя	Compact NSX250B	–	iC60L, 2P	iC60L, 2P	iC60L, 2P	iC60L, 2P	iC60L, 2P	iC60L,3P	Compact NSX100B	Compact NSX100B	Compact NSX100B	iC60L,3P	iC60L,3P	Compact NSX100B	Compact NSX100B	Compact NSX100B	Compact NSX100B	Compact NSX100B	Compact NSX100B	
Выключатель: Номинальный ток выключателя, А	250	–	16	16	16	10	6,0	50	100	100	100	32	40	100	100	100	100	100	100	
Выключатель: Тип расцепителя	Micrologic 2.2	–	–	–	–	–	–	–	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	–	–	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	Micrologic 2.2 M	
Выключатель: Номинальный ток расцепителя, In, А	250	–	–	–	–	–	–	–	50	50	50	–	–	50	50	50	50	50	50	
Выключатель: Уставка срабатывания расцепителя, Io(Ir)/Isd	Iox1,0/3xIr	–	–	–	–	–	–	–	–	Iox1,0/8xIr	–	–	–	Ir/8xIr	–	Ir/8xIr	Ir/8xIr	Ir/8xIr	Ir/8xIr	
Выключатель: Ток срабатывания расцепителя, Io(Ir)/Isd, А/А/А	160/480	–	Кривая "B" (3,2–4,8) In	Кривая "B" (3,2–4,8) In	Кривая "B" (3,2–4,8) In	Кривая "B" (3,2–4,8) In	Кривая "B" (3,2–4,8) In	Кривая "C" (6,4–9,6) In	–	40/320/425	–	Кривая "C" (6,4–9,6) In	Кривая "C" (6,4–9,6) In	32/256/425	–	32/256/425	40/320/425	40/320/425	40/320/425	
Контактор	–	LC1-D50M7	–	–	–	–	–	–	LC1-D80M7	LC1-D80M7	LC1-D80M7	–	–	LC1-D80M7	LC1-D80M7	LC1-D80M7	LC1-D80M7	LC1-D80M7	LC1-D80M7	
Номинальный ток контактора, А	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Тип трансформатора тока в фазах, Kmm, класс точности	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Дополнительная аппаратура блока	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Кабель силовой: Сечение кабеля типа ВВГ(А)нг–LS	5x70	–	Коммутируется проводом ПВ1 4(1x6)	–	–	–	–	5x16	–	4x16	–	5x10	5x10	4x10	–	4x10	4x16	4x16	4x16	
Кабель силовой: Маркировка кабеля ВВГ(А)нг–LS	DS37R01-01	–	–	–	–	–	–	0VD01D10-01	–	0VD01D08-01	–	0VD01D12-01	3WF04W001-01	3WF07D001-01	–	3WF07D003-01	3WF02W001-01	3WF02W001-02	3WF02W001-03	
Кабель контрол.: Сечение кабеля	–	КВВГ(А)нг–LS 4x6	–	КВВГнг(А)–LS 4x6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Кабель контрол.: Маркировка кабеля	–	DS37R01-2001	–	DS38R01-2001	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Параметры электроприемника: Аппаратура у электроприемника	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Параметры электроприемника: Тип двигателя	–	–	–	–	–	–	–	ГНОМ 150–30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Параметры электроприемника: Марка монтажной единицы	DS37R01	–	–	–	–	–	–	0VD01D10	–	0VD01D08	–	0VD01D12	3WF04W001	3WF07D001	–	3WF07D003	3WF02W001			
Параметры электроприемника: Наименование монтажной единицы	Блок ввода питания	Блок АВР~ЕС	Резервное питание ~ЕС DS37R01	Рабочее питание ~ЕС DS38R01	Резерв	Защита минимального напряжения	Блок освещения	Насос погружной	Резерв	Вакуумный насос ВВН1–6	Резерв	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 5т	Электрокалорифер приточной установки системы 3WF04D001	Вентилятор подпора воздуха радиальный типа ВЦ14–46–5–01А	Резерв	Вентилятор дымоудаления крышный типа КРОВ9–9	Электрокалорифер приточной установки системы 3WF02D001 I ступень	Электрокалорифер приточной установки системы 3WF02D001 II ступень	Электрокалорифер приточной установки системы 3WF02D001 III ступень	
Мощность / ток присоединения, кВт/А	70,96/140,08							18/39,42		15/33,04		10,5/24,20	11,82/28,39	11/26,42		11/26,42	17,54/32,4	17,54/32,4	17,54/32,4	

Аппаратура в шкафу

Торцевая панель

Торцевая панель

ФАСАД СБОРКИ DS37R01



ПЛАН НА ОТМ. –3,560



АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.02988.4.1.34
Лист 13

1	Зам.	84-13			R3.VD00.3960.034.02.00.001
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Нечаев				РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3 Насосная добавочной воды блоков N 3,4 с водоподводящим кабшом. Задание заводу на щитовые устройства 0,4 кВ
Пров.инж.пр.	Рябоконева				
Гл.спец.	Комарова				
Н. контр.	Боровкова				

Лит. | Масса | Масштаб

Лист 13 | Листов

Сборка "DS37R01"
Опросный лист

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А3х4

Инв. N подл. R3.02988.4.1.34 | Подп. и дата | Взам. инв.N | Гл.спец. | Веселова | СОГЛАСОВАНО