

N п/п	Наименование параметров НКУ	Характеристика	Приме- чение
20	Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1-2007	4b	
21	Функциональные блоки	Типовые по ТД ОАО "НИПОМ"	
22	Сообщение о готовности выдвижного блока	ВЫКАЧЕН/ТЕСТ	
23	Кодирующее устройство	Нет	
24	Запорные устройства для приводов выключателей Compact NSX	Нет	
25	Функциональные блоки-дополнительные данные	В отсеке общих шин	
		шкафа установить блок	
		B1SC.A910-00.3054-1F	
26	Коммуникация с верхним уровнем АСУ ТП	Нет	
	Протокол обмена информацией		
	Способ передачи данных		
27	Габаритные размеры НКУ ширина/глубина/высота		
	Сборка DS37R02	2460/600/2200 мм	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
R3.02988.4.1.34	<i>В.В.В.В.В.</i>	

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N° погл. R3.02988.4.1.34
Лист 15

1	Зам.	84-13	<i>В.В.В.В.В.</i>	<i>12.12</i>
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

R3.VD00.3960.034.02.00.001

Лист
15

Формат А4