Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материалов.	Завод-изготовитель.	Единица измерения.	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Приборы теплотехнического контроля и регулирования							
	Температура в помещении ПНС N1							
UVT005,	Датчик-реле температуры камерный биметаллический	ДТКБ-47		г. Екатеринбург	шт	2	0,3	
UVT007	Характер работы: замыкание контактов при повышении	ТУ 25.02.888-75		ООО"Измеритель"				
	температуры t=+15 °С,							
	Крайние значения предела температур: 0...+30 °С,							
	Цена деления шкалы: 2 °С							
UVT006,	Датчик-реле температуры камерный биметаллический	ДТКБ-57		То же	шт	2	0,3	
UVT008	Характер работы: замыкание контактов при понижении	ТУ 25.02.888-75						
	температуры t=+5 °С,							
	Крайние значения предела температур: -10...+10 °С,							
	Цена деления шкалы: 1 °С							

Внимание! Все оборудование и материалы, приобретаемые Заказчиком должны быть сертифицированны и иметь разрешение на применение на опасных производственных обьектах.

Изм	Кол	Лист	N Док	Подп	Дата
Разраб.		Киселев			02.11
Проверил		Гамула			02.11
Нач. отд.		Матвеева			02.11
Н. контр.		Матвеева			02.11

043.2496-7330-002-АТП

ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ
Котел ст. N9 без пылесистемы.

Котел ст. N9 ПНС N1 КИП и А	Стадия	Лист	Листов
	Р		1
Спецификация оборудования	ВНИПИэнергопром Приволжский филиал		

Формат А3

инв N подл.	подпись и дата	взам. инв. N
4130		