



Условные обозначения:

- 1. Слив забортной воды, труба 89*4,5, ГОСТ 10704-91
- 2. Подвод забортной воды, труба 89*4,5, ГОСТ 10704-91
- 3. Подвод горячей воды, труба 32*2, ГОСТ 10704-91
- 4. Подвод пара, труба 50*3, ГОСТ 9941-81
- 5. Подвод пара к системе разогрева, труба 20*3, ГОСТ 9941-81
- 6. Сброс конденсата, труба 20*3, ГОСТ 9941-81
- 7. Подвод холодной воды, труба 89*4,5, ГОСТ 10704-91
- 8. Безнапорный слив, труба 89 мм*4,5, ГОСТ 10704-91
- 9. Клапан угольчатый 10с-6-2, Дп 20
- 10. Клапан угольчатый 10с-5-4-2, Дп 50
- 11. Задвижка Ду 80,
- 12. Задвижка Ду 25
- 13. Задвижка Ду 50
- 14. Паровая гребенка, труба 89*3, ГОСТ 9941-81

Согласовано					Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

СТК-0112-01-РП									
Подготовка системы разогрева при выгрузке реактора бл.900									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема прокладки трубопровода в помещении 117			
Выполнил	Черненко					Старшая	Лист	Листов	
Провер.	Рекундов						3		
Н.контр.	Логинов								
Умб.	Павлов								
							000 "Спецтехкомплект"		