

Аннотация

1 Данное техническое задание выполнено на основании п. 5.7.5.4 Графика разработки ПСД по блоку №4 Ростовской АЭС на 2014 год.

2 Щитовые устройства относятся к элементам системы нормальной эксплуатации, класс 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций".

3 По степени ответственности при сейсмических воздействиях сборки типа ПР-06 относятся к III категории сейсмостойкости согласно НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций".

4 К данному комплекту выпущена смета R4.01303.3.1.36

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R4.01303.4.1.34	<i>Душ. 01.16.14</i>	

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв.№ R4.01303.4.1.34

Изм.	Лист	N Докум.	Подпись	Дата

R4.4007.3960.034.02.00.001

Лист
2

Формат А4