

**Разъяснения документации о проведении открытого
одноэтапного аукциона в электронной форме на право
заключения договора на поставку баллонов**

**(www.zakupki.gov.ru 31400979559, www.zakupki.rosatom.ru
140314/4645/034, www.a-k-d.ru AC20172)**

«27» марта 2014 года

Раздел документации аукциона в электронной форме	Вопрос	Ответ
Спецификация	<p>Просим Вас уточнить информацию по открытому аукциону №АС20172 по поставке баллонов:</p> <p>1. Возможна ли поставка баллонов кислородных на 40л с длиной баллона 1460мм и весом 77кг?</p> <p>2. Возможна ли поставка баллонов кислородных на 40л с длиной баллона 1316мм, весом 40 кг и рабочим давлением 6,8МПа.</p>	<p>1. Поставка баллонов кислородных на 40л с длиной баллона 1460мм и весом 77кг возможна, уточнить рабочее давление – требуемое рабочее давление не менее 14.7 МПа (147кгс/см²).</p> <p>2. Поставка баллонов кислородных на 40л с длиной баллона 1316мм и весом 40кг и рабочим давлением 6,8 МПа не возможна.</p>