Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование пожарной сигнализации							В том числе:
4HB02U001 -2K02.1… -2K02.4, 4HB02U001 -2K03.1… -2K03.4, 4HB02U002 -2K02.1… -2K02.4, 4HB02U002 -2K03.1… -2K03.4, 4HB02U002 -2K04.1, -2K04.2, 4HB02U002 -2K05.1, -2K05.2, 4HB02U003 -2K02.1… -2K02.4, 4HB02U003 -2K03.1… -2K03.4	1. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный в искробезопасном исполнении с базовым основанием В401 Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	**5451EIS**	-	**ОАО «Приборный завод «Тензор»** Моск.обл.,г.Дубна	шт.	**12(31)**	-	ЗИП – 3 шт.
4HB02U001 -2M01, 4HB02U002 -2M01, 4HB02U003 -2M01	2. Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	**ИП535-19/2 (MCP5A-RPO2FG-S214-01)**	-	**ОАО «Приборный завод «Тензор»** Моск.обл.,г.Дубна	шт.	**1(4)**	-	ЗИП – 1 шт.

ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. Инв. № 40390

1. В графе «Количество» указан объем оборудования для промсклада ячейки №2. В скобках указано общее количество на промсклады ячеек № 1, 2, 3.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
1	-	1-7	7	-	7	191-12		

Таблица регистрации изменений

Изм.	измененных	замененных	новых	аннулированных	Всего листов в докум.	№ документа	Подпись	Дата
	Номера листов							

1	1	-	191-12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Н. Контр.	Харчев				20.10
Проверил	Пономарева				20.10
Разработ.	Вагин				20.10

10094-26-10-АПТ.С

Ростовская АЭС энергоблок N4 1.1

РДЭС. Ячейки № 1, 2, 3. Промсклад дизтоплива.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	67

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ЗАО «Сельэнергопроект» Москва 2010

Согласовано

Взаим.инв.№

Подл. и дата 11.03.10

Инв.№ подл. 0110094.014

Имя файла: 10094-26-10-АПТ.С_i1