

В.М. / В.М.

Согласовано			
Инв. № подл. 0110094.014	Подпись и дата 1.03.12	Взаим. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4НВ02U001-2D02, 4НВ02U001-2D03, 4НВ02U002-2D02, 4НВ02U002-2D03, 4НВ02U002-2D04, 4НВ02U002-2D05, 4НВ02U003-2D02, 4НВ02U003-2D03	3. Модуль контроля безадресного подшлейфа Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	M512ME	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	5 (11)	-	ЗИП - 3 шт.
4НВ03U001-НЛ01, 4НВ03U002-НЛ01, 4НВ03U003-НЛ01	4. Блок оповещения " Автоматика отключена " Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	БОП-03Ф2 еФ2.406.014 ТУ	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	1 (4)	-	ЗИП - 1 шт.
4НВ02U001-2i02, 4НВ02U001-2i03, 4НВ02U002-2i02, 4НВ02U002-2i03, 4НВ02U002-2i04, 4НВ02U002-2i05, 4НВ02U003-2i02, 4НВ02U003-2i03	5. Барьер искрозащиты В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) класс безопасности 4 Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	KFDO-CS-Ex1.51 [Exib] IIB	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	5 (11)	-	ЗИП - 3 шт.
4НВ03U001-1M01, 4НВ03U002-1M01, 4НВ03U003-1M01	6. Извещатель пожарный ручной В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) класс безопасности 4 Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ИП535-15/Y (MCP1B-Y470SG-S214-01)	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	1 (4)	-	ЗИП - 1 шт.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 40390%

1	-	-	191-12	В.М.	2012	10094-26-10-АПТ.С	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		2