

Виза / Виза

Согласовано				
Инв. № подл.	0110094	Взаим. инв. №	Подпись и дата	11.03.12

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4НВ05U001 -XD01, -XD02, -XD03, -XD04, -XD05, -XD06	31. Герметик «СТОП ОГОНЬ» Для герметизации кабельных проходок.		-	ООО «ПРО ЭНЕРГО» г. Москва	кг	3 (9)	-	-
	32. Резистор В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) класс безопасности 4 Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Монтажные изделия	C2-33H-0,25 Вт-3,9кОм+5%	-	ЗАО «МПО Электро-монтаж» г. Москва	шт.	5 (11)	-	ЗИП - 3 шт.
	33. Коробка ответвительная на 8 клемм	УК-2П	-	ЗАО «МПО Электро-монтаж» г. Москва	шт.	6 (20)	-	-
	34. Монтажный комплект Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	SMK400	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	12 (31)	-	-
	35. Монтажная коробка Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	SR1T	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	1 (4)	-	-
	36. Защитная крышка Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	PS-200	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	1 (4)	-	-
	37. Монтажная коробка Класс безопасности 4 по НП-001-97 ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	SMB500	-	ОАО «Приборный завод «Тензор» Моск.обл., г.Дубна	шт.	5 (11)	-	-
				ОАО «НИАЭП» АРХИВНЫЙ ЭКЗ. Инв. № 40350%				
				1	-	-	191-12	10094-26-10-АПТ.С
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись
				Дата				Лист
								7