

Согласовано

Изм. № подл. 0110094.153

Подп. и дата 30.01.12

Взаим. инв. №

Имя файла: 10094-26-00-СС.С.11

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Оборудование систем связи</b>								
4MX11B01 4MX11B02; 4MX21B01 4MX21B02; 4MX31B01 4MX31B02;	1.Телефонный аппарат настольный	LG GS-5140		LG Electronics	шт.	9		ЗИП - 3 шт.
4MX11D01 4MX11D04; 4MX21D01 4MX21D04; 4MX31D01 4MX31D04	1.Цифровое устройство двусторонней громкоговорящей связи на 4клавиши прямого вызова, дополнительный усилитель 25 Вт	УДРС-4 DW		НПН «Спецстройсвязь» г. Таганрог ООО «АРМАН» 196084, Санкт-Петербург, Смоленская 33, лит.А, тел./факс: (812) 7034111, info@arman.spb.ru	К-т	12	1.1	
4MX11K01... 4MX11K04; 4MX21K01 4MX21K04; 4MX31K01... 4MX31K04	1. Всепогодный рупорный громкоговоритель , 10Вт, корпус алюминий, кабельный ввод многожильный кабель, 100 В. Звуковое давление 117 дБ, 350-5000 Гц, -40 +60 С, IP66.	AR-10T		НПН «Спецстройсвязь» г. Таганрог	шт.	15		ЗИП - 3 шт.
4MX11M01... 4MX11M04; 4MX21M01... 4MX21M04; 4MX31M01... 4MX31M04	2. Микрофон влагостойкий с тангентой со шнуром длиной 7 метров для УДРС «Протон СССР» DW 1.2	MB-7K	1.3	НПН «Спецстройсвязь» г. Таганрог ОАО «Муромский радиозавод», тел/факс: 2-21-31, 9-97-30	шт.	15		ЗИП - 3 шт.
4MX11Y01... 4MX11Y04; 4MX21Y01... 4MX21Y04; 4MX31Y01... 4MX31Y04	3. Преблесковая лампа 24 В, DC, 0,23 А, 5,6 Вт, 5 Дж, IP65, оранжевая Лампа вспышка 48 В, DC, 0.18 А	WBSR BLK40	1.4	НПН «Спецстройсвязь» г. Таганрог ООО «АРМАН», Санкт-Петербург	шт.	15		ЗИП - 3 шт.
10094-26-00-СС.С								
Ростовская АЭС. Энергоблок N 4								
РДЭС. Ячейки 1, 2, 3								
Стадия Лист Листов								
Р 1 3								
Зао «Сельэнергопроект Москва 2011								

Изм.	измене нных	замене нных	новых	аннули рованн ых	Всего листов в докум.	№ докуме нта	Подпис ь	Дат а
1	1	-	-	-	3	044-12	30.01	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата
1	4	-	044-12	30.01	
Н. Контр.	Харчев			08.06	
Утвердил	Тараканова			08.06	
Проверил	Пономарева			08.06	
Разработ.	Усыскин			08.06	

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 42617%