

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ
границ монтажных работ по системе возбуждения турбогенератора ТВС-32 ст. №8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	Монтажные работы			
1.1	Шкаф канала №1	шт.	1	в АГП Г-8
1.2	Шкаф канала №2	шт.	1	в АГП Г-8
1.3	Шкаф АГП	шт.	1	в АГП Г-8
1.4	Шкаф ввода рабочего и резервного возбуждения	шт.	1	в АГП Г-8
1.5	Монтаж выпрямительного трансформатора	шт.	1	
1.6	Монтаж резистора самосинхронизации	шт.	1	
1.7	Монтаж межшкафных кабельных и шинных перемычек			
2	Подключение кабельных связей			
2.1	СВ – шкаф ТТ и ТН в АГП Г-8			
2.2	СВ – шкаф ТН в ГРУ-2			
2.3	СВ – щеточный аппарат Г-8			
2.4	СВ – выпрямительный трансформатор (силовые и контрольные)			
2.5	СВ – пульт управления Г-8 в ГЩУ			
2.6	СВ – шкаф защит Г-8			
2.7	СВ – шкаф управления выключателем Г-8			
2.8	СВ – резистор самосинхронизации			
2.9	СВ – действующая сборка резервного возбуждения			
2.10	СВ – щит СН (питание начального возбуждения)			
2.11	СВ – щит постоянного тока (питание начального возбуждения)			
2.12	СВ – щит постоянного тока (ШУ и ШС)			

Инженер-энергетик: _____ (Сальников А.Н.)

Техник ЭЦ: _____ (Кобяков П.В.)

Начальник Э.Ц.: _____ (Кузнецов М.Ю.)