


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Материалы(включая все остальное)</u></b>								
-	Универсальный монтажный бокс с комплектом перемычек Универсальный монтажный бокс с комплектом перемычек Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	УМБ-3/120	-	ЗАО ПО Бастион	шт	1	-	-	
	<b><u>Приборы и аппаратура ТТК</u></b>								
00CXQ11	Шкаф АПТС Дубна Однокаркасное исполнение АПТС "Дубна" Однокаркасное исполнение Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	АПТС "Дубна" Однокаркасное исполнение еФ2.702.286 ТУ	-	ОАО «Тензор» 141980 Московская область г. Дубна ул. Приборостроителей д. 2	шт	1	-	-	Задание заводу на программное обеспечение и изготовление шкафа АПТС "Дубна" 00CXQ11 (А-121354 пм) KUR-BEC1017
00BRT10GW001	Источник бесперебойного питания Мощность 3кВА, ~220/~220В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	Voltguard HT1103L	-	ГК «Штиль»	шт	1	-	-	Задняя панель по первому варианту исполнения
	Аккумуляторная батарея Номинальное напряжение 12 В, емкость 17 Ач. Тип "AGM" Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) классификационное обозначение 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	-	-	-	шт	8	-	-	

АРХИВЫ И  
ЭКЗЕМПЛЯР

Файл: KUR-EPA1109 & F=0

Разраб.инж.	Бархатов	<i>Barxatov</i>	09.18	KUR-EPA1109						
Пров.инж. I к	Фомин	<i>Fomin</i>	09.12							
Пров.нач.гр.	Феофилактова	<i>Feofilaktova</i>	09.12	КУРСКАЯ АЭС-2 ЭНЕРГООБЛОКИ № 1 и 2						
Гл. инж. БКП-3	Чайкин	<i>Chaykin</i>	28.12.99							
Н.контр.	Боровкова	<i>Borovkova</i>	30.12							
ГИП	Седов	<i>Sedov</i>	10/2	Очистные сооружения хозяйбтовой и дождевой канализации с подводящими и отводящими коллекторами. Схемы внешних присоединений к АПТС "Дубна" 00CXQ11		Стадия	Лист	Листов		
				Спецификация оборудования, изделий и материалов		 АО «НИАЭП» 2014				