

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



Ростовская АЭС Блок №4

**Главный корпус. Машзал
Вторичная коммутация элементов с.н.,
управляемых по месту. Технология**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

**R4.SC81.3017.032.01.00.001
R4.03628.2.0.32**

Главный инженер проекта

Д.Г. Мищенко

2013

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.03628.2.0.32		

АННОТАЦИЯ

1 В состав данной спецификации включено оборудование по общим данным R4.SC81.3532.032.01.00.001 инв. № R4.03628.1.0.32 «Ростовская АЭС Блок 4. Главный корпус. Машзал. Вторичная коммутация элементов с.н., управляемых по месту. Технология», выполненного в соответствии с пунктом 2.2.3.2.3 графика разработки ПСД по энергоблоку №4 Ростовской АЭС на 2013 год.

2 Оборудование относится к элементам класса безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

3 В соответствии с требованиями НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций" оборудование относится к III категории сейсмостойкости.

4 Смета инв. № R4.03628.3.0.36 составлена для спецификации R4.SC81.3017.032.01.00.001 инв. № R4.03628.2.0.32.

Инв.№ подл.R4.03628.2.0.32

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
R4.03628.2.0.32							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.SC81.3017.032.01.00.001	Лист
							2

