

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



Ростовская АЭС Блок №4

**Главный корпус. Машзал
Вторичная коммутация элементов с.н.,
управляемых по месту. Вентиляция**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

**R4.UV14.3017.032.01.00.001
R4.03629.2.0.32**

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4.03629.2.0.32		

Главный инженер проекта



Д.Г.Мищенко

2013

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

АННОТАЦИЯ

1 В состав данной спецификации включено оборудование по общим данным R4.UV14.3532.032.01.00.001 инв. № R4.03629.1.0.32 «Ростовская АЭС Блок 4. Главный корпус. Машзал. Вторичная коммутация элементов с.н., управляемых по месту. Вентиляция», выполненного в соответствии с пунктом 2.2.3.2.3 графика разработки ПСД по энергоблоку №4 Ростовской АЭС на 2013 год.

2 Оборудование относится к элементам класса безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

3 В соответствии с требованиями НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций" оборудование относится к III категории сейсмостойкости.

4 Смета инв. № R4.03629.3.0.36 составлена для спецификации R4.UV14.3017.032.01.00.001 инв. № R4.03629.2.0.32.

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№подл. R4.03629.2.0.32

R4.UV14.3017.032.01.00.001

Лист

2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.03629.2.0.32	<i>В.И.И.И.</i>	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Дополнительные подписи		Дополнительные подписи	
Нач. отд.	Квасюк	<i>[Подпись]</i>	
Глав. спец.	Мягкова	<i>[Подпись]</i>	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Приборы и аппаратура ТТК</u>								
4UV15D001_SB01, 4UV15D002_SB01, 4UV15D003_SB01, 4UV15D004_SB01, 4UV15D005_SB01, 4UV15D006_SB01, 4UV15D007_SB01, 4UV15D008_SB01, 4UV15D009_SB01, 4UV15D010_SB01, 4UV15D011_SB01, 4UV15D012_SB01, 4UV15D013_SB01, 4UV15D014_SB01, 4UV15D015_SB01, 4UV15D016_SB01, 4UV15D020_SB01, 4UV15D021_SB01, 4UV15D024_SB01, 4UV15D025_SB01, 4UV16W022_SB01, 4UV16W025_SB01, 4UV16W030_SB01, 4UV16W032_SB01, 4UV16W034_SB01, 4UV16W036_SB01, 4UV16W038_SB01, 4UV16W040_SB01, 4UV16W044_SB01, 4UV16W047_SB01, 4UV17D001_SB01, 4UV17D011_SB01, 4UV91D037_SB01, 4UV92D002_SB01, 4UV92D003_SB01, 4UV92D004_SB01	Пост управления кнопочный в составе: №1 Кнопка управления КУ101102, черная "Пуск" №2 Кнопка управления КУ011202, красная "Стоп" Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г- 01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	ПКУ2-УХЛ2 ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ	-	ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебоксары	шт.	36	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ИНВ.№ подл.Р4.03629.2.0.32

Разраб.инж.	Трефилова	<i>Тр</i>	25.10	R4.UV14.3017.032.01.00.001	Ростовская АЭС Блок №4 Главный корпус. Машзал. Вторичная коммутация элементов с.н., управляемых по месту. Вентиляция Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Пров.инж. 2к.	Рыжухина	<i>Ры</i>	26.10			Р	3	3
Нач.группы	Шутов	<i>Ш</i>	28.10			 ОАО «НИАЭП» 2013		
Гл.инж.БКП-3	Чайкин	<i>Ч</i>	28.10					
Норм.контр.	Боровкова	<i>Б</i>	29.10					