

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



Ростовская АЭС Блок 4

Главный корпус. МЗ и ДО

**Полные и монтажные электрические схемы запорной арматуры,
управляемой с БПУ в части вентиляции**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

**R4.UV91.3017.035.01.00.001
R4.03746.2.0.35**

1	-	1-3	-	-	3	299-14	<i>М.И. Мищенко</i>	08.04
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

Главный инженер проекта

Д.Г. Мищенко

2014

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4.03746.2.0.35	<i>Д.Г. Мищенко</i> 08.05.14	

АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация выполнена к комплекту рабочих чертежей R4.03746.1.0.35 изм. 1

2 Смета R4.03746.3.0.36 изм.1.

3 Изменение 1 внесено для приведения в соответствие с заданием на закупку наименования и технических характеристик поста кнопочного 4UV91S037-SB01 (с/з №40-12-2/11831 от 27.02.2014 г.). Изменения в количестве оборудования и материалов отсутствуют, дополнительной закупки не требуется.

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.03746.2.0.35

Инв. № подл.	Взам. инв. №
R4.03746.2.0.35	
Подпись и дата	
<i>Сид 15.05.14</i>	

1	-	-	299-14	<i>Сид</i>	08.04
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.UV91.3017.035.01.00.001

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка соединительная Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	КС-У-16/1 ТУ 3464-008-21376577-2009	-	ЗАО ТВП "ГЭМ", г.Удомля Тверская обл.	шт.	100	-	-	
	Коробка соединительная Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	КС-У-16/1 ТУ 3464-008-21376577-2009	-	ЗАО ТВП "ГЭМ", г.Удомля Тверская обл.	шт.	22	-	-	Укомплектовать каждую коробку одним дополнительным кабельным вводом под диаметр кабеля 14 мм
4UV91S037_SB01	Пост кнопочный в составе: №1 Арматура светосигнальная КИПМ23В-6К на напряжение 24 В постоянного тока, с красным цветом колпачка, с надписью "Открыт" №2 Арматура светосигнальная КИПМ23В-6Л на напряжение 24 В постоянного тока, с зеленым цветом колпачка, с надписью "Закрыт" №3 Выключатель КУ101102 с цилиндрическим толкателем черного цвета, с надписью "Открыть" с 1з контактом №4 Выключатель КУ101202 с цилиндрическим толкателем красного цвета, с надписью "Закрыть" с 1з контактом Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПКУ4-У2-2 ТУ16-93 БКЖИ.642245.001ТУ	-	ОАО "ЧЭАЗ", г.Чебоксары	шт.	1	-	-	

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Нач. БКП-3/5

Мартаев

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

R4.03746.1.0.35

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.03746.2.0.35

1	-	-	299-14	-	-
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб. инж.	Пальцев				03.04
Пров.всл.инж.	Фирсов				03.04
Нач. гр.	Нестерова				10.04
Гл.инж.БКПЗ	Чайкин				11.07.14
Н. контр.	Абдоушкин				11.07.14

R4.UV91.3017.035.01.00.001

Ростовская АЭС Блок №4. Главный корпус. МЗ и ДО. Полные и монтажные электрические схемы запорной арматуры, управляемой с БПУ в части вентиляции. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стация	Лист	Листов
Р	3	3

ОАО «НИАЭП»

2014