




СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное
общество
“СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ”
(ОАО «СХК»)
Завод Гидроэнергоснабжения
(ЗГЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «СХК»

 А.С. Козырев
“ ” 2013 г.

11.09.2013 № 45/2415

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг

Предмет закупки установка охранной сигнализации, автоматических систем
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией
в здании 218А завода ГЭС ОАО «СХК»

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг
в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и
безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСПОЛНИТЕЛЯМ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Установка охранной сигнализации (ОС), автоматических систем пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании 218А завода ГЭС ОАО «СХК».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Оказание услуг по установке ОС, АУПС и СОУЭ включает в себя:

- приобретение материалов и оборудования;
- монтаж и подключение систем с выводом сигнала на пульт дежурного;
- сопровождение испытания и приемки в эксплуатацию технических средств обнаружения пожара (АУПС и СОУЭ) и охранной сигнализации (ОС);
- представление в заданном виде извещения о пожаре или другой специальной информации в соответствии с проектно-конструкторской документацией, а также требованиями НТД;
- введение систем в эксплуатацию и сдача комплекта документации Заказчику.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по установке ОС, АУПС и СОУЭ в здании 218А завода ГЭС ОАО «СХК».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупки не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказание услуг по установке ОС, АУПС и СОУЭ должно выполняться в соответствии с требованиями: СНиП 2.01.07-85; СНиП II-23-81; СНиП 21-01-97; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.04.01-87; СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2001; СНиП 12-01-2004; СНиП 3.05.06-85; ГОСТ 12.1003-83; НПБ 110-03; ППБ в РФ; АУПС и СОУЭ должна соответствовать требованиям ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», РД 78.145-93

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Доставка материалов и оборудования осуществляется за счет Исполнителя. Оборудование и материалы должны иметь сертификат соответствия завода изготовителя, использование в температурном режиме данного региона, технический паспорт на русском языке.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантия на работу оборудования устанавливается заводами-изготовителями.
Все отмеченные при приемке работ неисправности устраняются силами Исполнителя в согласованные с Заказчиком сроки.
Срок гарантии качества на результаты работы - двенадцать месяцев со дня сдачи в эксплуатацию (акт сдачи-приемки в эксплуатацию).

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуется.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования безопасности при выполнении работ определяются в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012, требованиями ПБ РФ, режимными требованиями ОАО «СХК» и должны быть отражены в «Соглашении по охране труда» и «Соглашении по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ» (в приложении к проекту договора).

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

После опробования работоспособности систем ОС, АУПС и СОУЭ провести инструктаж дежурному персоналу Заказчика.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не требуется.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Участник закупки должен иметь лицензию, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Согласно ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2002 № 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование осуществляет федеральный орган лицензирования в области пожарной безопасности – МЧС России.

Участник закупки должен иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности - п.23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации).

При установлении сроков оказания услуг по договору организация должна учитывать **срок на получение согласования въезда в г. Северск** командированных лиц отделом г. Северска УФСБ по Томской области (сведения должны быть представлены **не менее чем за 45 суток**).

Исполнитель обязан при заключении договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и исполнительных органов. При изменении сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Установка систем ОС, АУПС и СОУЭ в здании 218А ЗГЭС, ввод систем в эксплуатацию и сдача комплекта документации Заказчику.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По факту оказания услуг Исполнитель передает Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и комплект документации, предусмотренной в данном техническом задании. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или дать мотивированный отказ от его подписания.

Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Отчеты по проведенным (выполненным) работам (заключение, протоколы, акты приема/передачи, результаты замеров) должны содержать конкретные данные со ссылками на нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, НПБ, ППБ) с приложением необходимых документов. Формы документов по сдаче работ, согласованные Заказчиком, отражены в приложении к проекту договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

После опробования работоспособности систем ОС, АУПС и СОУЭ провести инструктаж дежурному персоналу Заказчика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСПОЛНИТЕЛЯМ

Работы выполняются без привлечения соисполнителей.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОАО «СХК»	Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
2	ЗГЭС	Завод Гидроэнергоснабжения
3	ОС	Охранная сигнализация
4	АУПС	Автоматическая система пожарной сигнализации
5	СОУЭ	Система оповещения и управления эвакуацией персонала
6	СНиП	Строительные нормы и правила
7	НПБ	Нормы пожарной безопасности
8	ППБ	Правила пожарной безопасности
9	ГОСТ	Государственный стандарт

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Директор ЗГЭС
(Наименование должности руководителя подразделения)

Инженер ПТО ЗГЭС
(Наименование должности руководителя подразделения)


(подпись)

С.И. Пашков
(ФИО)


(подпись)

И.А. Кондратюк
(ФИО)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг

Предметом настоящего технического задания является разработка, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, модернизация систем автоматизации объектов электроэнергетики, систем диспетчеризации и систем управления в составе АСУ ТП объектов электроэнергетики.