

ОАО "ЗиО-Подольск"		КОНО КБ-2		Извещение 69.668-2012		Обозначение ОПРЗ-7952	
Дата выпуска 07.09.2012		Срок изм. срочно				Лист 1	
Листов 2		Причина		Изменение схемы		Код 10	
Указание о заделе		нет					
Указание о внедрении							
Применяемость		ОПРЗ-7952					
Разослать		по расцеховке					
Приложение		П7952.00.00.000 ПЗ Лист 7 Зам. 1; П7952.00.00.000 ПЗ Лист 8 Зам. 1; П7952.00.00.000 ПЗ Лист 9 Зам. 1; П7952.00.00.000 ПЗ Лист 10					
Изм.		Содержание изменения					
1		<u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 2</u> Приложение 1. Схема охранно-пожарной сигнализации..... 7 Приложение ²2 Спецификация оборудования.....8 Добавить в содержание Приложение 3: Приложение 3. Схема охранной сигнализации..... 10 Изменить количество листов: 9 10 <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 4</u> 3.1. Пожарная сигнализация В последнем абзаце пункта исправить и дописать: охраны ...передает сигнал "ПОЖАР" на центральный пульт управления, на систему "Орион". Передача данных осуществляется с помощью преобразователя интерфейсов «C2000-Ethernet».					
Разраб.		Ахмедзянова		07.09.2012		БВДО	
Нач.бюро		Алдошкин		07.09.2012		БТПП	
Изменение внес						Утв.	
						Окунев	
						Ионов	
						Бучнев	
						07.09.2012	
						07.09.2012	
						07.09.2012	

Извещение	69.668-2012		Лист 2
Изм.	Содержание изменения		
1	<u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 5</u> 5. Кабельные линии связи. кабелем КСПВ 2х0,5 КПСВВ 1х2х0,5 кабелем ШВВП 2х0,75 КПСВВ 1х2х0,5 <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 7 аннулировать и заменить на</u> <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 7 Зам.1</u> <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 8 аннулировать и заменить на</u> <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 8 Зам.1</u> <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 9 аннулировать и заменить на</u> <u>П7952.00.00.000 ПЗ Лист 9 Зам.1</u> Добавить П7952.00.00.000 ПЗ Лист 10.		

