

№ написи	Место написи	Текст написи	Кол.	Примечание
21	Рамка	Клапан ВЦ1К302		
	На ключе	Зак. -0- Отк. ↓	1	ВЦ1К302-S10
22	Рамка	Клапан ВЦ1К305		
	На ключе	Зак. -0- Отк. ↓	1	ВЦ1К305-S10
23	Рамка	Открыть клапаны В18КП01 и В18КП02	1	В18КП-SB3
24	"	Заккрыть клапан В18КП01 и В18КП02	1	В18КП-SB4
25	"	Клапан ВЦ1К306 открыт	1	ВЦ1К306-H01
26	"	Клапан ВЦ1К306 закрыт	1	ВЦ1К306-H02
27	"	Клапан ВЦ1К307 открыт	1	ВЦ1К307-H01
28	"	Клапан ВЦ1К307 закрыт	1	ВЦ1К307-H02
29	"	"Срабатывание АВР. Сброс"	1	В18-HL11, В18-SB11
30	Рамка	Система вентиляции В18. Выбор режима	1	
	На ключе	1раб./2рез.-0- 2раб./1рез. ↓	1	В18-S11
31	Рамка	Клапан ВЦ1К306		
	На ключе	Зак. -0- Отк. ↓	1	ВЦ1К306-S10
32	Рамка	Клапан ВЦ1К307		
	На ключе	Зак. -0- Отк. ↓	1	ВЦ1К307-S10
33	Рамка	Вентилятор В18.1 включен	1	В18.1-H01
34	То же	Вентилятор В18.1 отключен	1	В18.1-H02
35	"	Вентилятор В18.2 включен	1	В18.2-H01
36	"	Вентилятор В18.2 отключен	1	В18.2-H02
37	"	Вентилятор В15.1 включен	1	В15.1-H01
38	"	Вентилятор В15.1 отключен	1	В15.1-H02

Инв. № подл.	Погнись и дата
11813/ВПО	18.08.2014
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
------	------	----------	-------	------

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.6-ШУВ1.02 ТБ

Лист
2