

N n/n	Обозначение	Наименование	Приме- чание
1	1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6 ОП	Опись документов	
2	1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6-ШУВ1.01	Щит управления ШУВ1 шкаф 1	
3	1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6-ШУВ1.02	Щит управления ШУВ1 шкаф 2	

Задание заводу-изготовителю разработано для объекта Смоленская АЭС.
ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой, по чертежам комплекта 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.

Для АЭС. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97), III категория
сейсмостойкости по НП-031-01.

Обеспечить нижний подвиг кабелей согласно прилагаемым схемам подключения

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6_ОП=00.dwg

Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата
11813/ВПФ	18.08.2014			

Изм.	Лист	№докум.	Погр.	Дата
Разраб.	Юдин			14.08.
Пров.	Дивак			14.08.
Т.контр.	Гуляев			14.08.
Н.контр.	Куценко			14.08.
Умв.	Широкий			14.08.

1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.6 ОП

Задание заводу-изготовителю

Щит ШУВ1

Опись документов

Лит.	Лист	Листов
И		1

ОАО
"Атомэнергоспроект"
ВПФ Волгоград 2014

Формат А4