

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Содержание	Кол.	Прим.
				<u>Документация</u>		
A2			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.6-ШУВ1.01 СБ	Сборочный чертеж		
A4			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.6-ШУВ1.01 ТБ	Таблица надписей		
*)			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.6-ШУВ1.01 34	Схема электрическая		
				соединений		*)А1-2
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Оболочка шкафа IP41, 2200x800x600 мм, с задней гверью	1	
				Арматура светосигнальная 220 В, 50 Гц, порог срабатывания 120 В ЕНСК.433137.011 ТУ		
		2	B14.1-H01, A1-H11, A2-H11, A5-H11...A13-H11, -HL	СКЛ11-Б-Ж-3-220(Р-120) желтый	13	
		3	B14.1-H02, A1-H12, A2-H12, A5-H12...A13-H12, -HL12	СКЛ11-Б-Л-3-220 (Р-120) зеленый	13	
			B14.1-SA10, A1-SA10, A2-SA10, A5-SA10...A13-SA10, -SA10	Переключатель ПК16Б-12 А0102 УХЛ3	13	

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.6-ШУВ1.01=00.dwg

1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.6-ШУВ1.01

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Юдин		<i>М.И. Юдин</i>	14.08.
Пров.	Дивак		<i>В.И. Дивак</i>	14.08.
Т.контр.	Гуляев		<i>В.И. Гуляев</i>	14.08.
Н.контр.	Куценко		<i>В.И. Куценко</i>	18.08.

Щит управления ШУВ1  
шкаф 1

Лит.	Лист	Листов
И	1	2
 ОАО "Атомэнергосект" ВФФ Волгоград 2014		

Формат А4

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11813/ВФФ	18.08.2014			