


Инв. №подл. 11814/ВПО	Подпись и дата 18.08.2014	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.7-МШУТ2=00.dwg				
					1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.7-МШУТ2				
Разраб.	Юдин	Подп.	14.08	Шкаф управления МШУТ2	Лит.	Лист	Листов		
Пров.	Дивак	14.08	И		1	2			
Т.контр.	Гуляев	14.08	 ОАО "Атомэнергоспроект" ВПФ Волгоград 2014						
Н.контр.	Куценко	18.08							

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Содержание	Кол.	Прим.
				<u>Документация</u>		
A2			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.7-МШУТ2 СБ	Сборочный чертеж		
*)			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.7-МШУТ2 3А	Схема электрическая		*)А3х4
				соединений		
A4			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.7-МШУТ2 ТБ	Таблица надписей		
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Оболочка шкафа		
				1200х600х400 мм, IP54,		
				с передней дверью	1	
				Арматура светосигнальная		
				220 В, 50 Гц, порог		
				срабатывания 120 В		
				ЕНСК.433137.011 ТУ		
		2	54-51/1-Н11, 54-51/6-Н11,	СКЛ11-Б-Ж-3-220 (Р-120), желтый		
			54-51/7-Н11, 54-80/6-Н11,			
			54-18.1/1-Н11, -НЛ11		6	
		3	54-51/1-Н12, 54-51/6-Н12,	СКЛ11-Б-Л-3-220 (Р-120), зеленый		
			54-51/7-Н12, 54-80/6-Н12,			
			54-18.1/1-Н12, 54-НЛ01, -НЛ12		7	