

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
*)			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.9-ШУТ5 СБ	Сборочный чертеж		*)А3х3
*)			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.9-ШУТ5 З4	Схема электрическая		*)А4х3-2,
				соединений		А0, А2
А4			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.9-ШУТ5 ТБ	Таблица надписей		
				в рамках		
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Оболочка 2200x1000x600 IP41		
				с задней дверью	1	
				Арматура светосигнальная		
				220 В, 50 Гц, порог		
				срабатывания 120 В		
				ЕНСК.433137.011 ТУ		
		2	89/1-52/6-Н01...89/8-52/6-Н01,	СКЛ11-Б-Ж-3-220(Р-120),		
			89/1-52/7-Н01...89/8-52/7-Н01,	желтый		
			89/1-81/1-Н01...89/8-81/1-Н01,			
			89/1-81/6-Н01...89/8-81/6-Н01		32	

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.9-ШУТ5=00.dwg

1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.9-ШУТ5

Шкаф управления  
ШУТ5

Лит.	Лист	Листов
И	1	2

ОАО  
"Атомэнергoproject"  
ВПФ Волгоград 2014

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11812/ВПФ	18.08.14			

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.	Плотников			14.08
Рук.пр.	Волков			14.08
Т.контр.	Гуляев			14.08
Н.контр.	Куценко			18.08