

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ***оказание услуг по обслуживанию систем: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из зданий.***

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых
услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам
оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и
безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ОАО «Саровская Электросетевая Компания»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обслуживание систем: охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из здания

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Выполнение работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из зданий ОАО «СЭСК».

Объекты обслуживания: здания ул.Димитрова, 16, ГПП «Заречная», ГПП «Лесная» и ГПП-40.

Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания сигнализации в рабочем состоянии.

Устранение неисправностей по вызову Заказчика.

Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок.

Выдача технических рекомендаций по улучшению работы установок.

Перечень приборов и оборудования ОАО «СЭСК»

**Димитрова, 16
ПС и СОУЭ**

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000КДЛ	шт.	2	1,80	3,6
2	Прибор	С2000М, С2000	шт.	1	3,10	3,1
3	Прибор	Веллез	шт.	1	3,10	3,1
4	Прибор	С2000БИ	шт.	2	0,60	1,2
5	Прибор	С2000 КПБ	шт.	2	1,00	2,0
6	Прибор	Сигнал-10	шт.	2	1,80	3,6
7	Блок разветвительно-изол.	БРИЗ	шт.	13	0,10	1,3
8	Блок защиты линии	БЗЛ	шт.	4	0,10	0,4
9	Адресный расширитель	С2000АР2	шт.	1	0,20	0,2
10	Извещатель пожарный ручной	ИРП 212-3АМ	шт.	36	0,10	3,6
11	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-34,	шт.	102	0,10	10,2
12	Извещатель пожарный тепловой		шт.	11	0,02	0,2

ОАО «Саровская Электросетевая Компания»

13	Термокабель		шт.	130	0,02	2,6
14	Табло "ВЫХОД"		шт.	49	0,10	4,9
15	Свирель, колонки		шт.	33	0,10	3,3
16	Лампа аварийного освещения		шт.	3	0,10	0,3
17	Устройства отключения вентиляции	УК/ВК	шт.	10	0,10	1,0
18	УКША		шт.	6	0,02	0,1
19	Элементы шлейфа	резисторы, диоды	шт.	19	0,01	0,2
20	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	87	0,02	1,7
21	Бесперебойный блок питания		шт.	5	0,30	1,5
22	Бокс под АКБ		шт.	2	0,30	0,6
23	Кол-во ШС		шт.	8	0,01	0,1
24	Кол-во ШС оповещения		шт.	4	0,01	0,0
25	Кол-во ШС отключения		шт.	2	0,01	0,0
26	Кабель ПС		м	2065	0,001	2,1

Итого: 51,0

Димитрова, 16

Охранная сигнализация

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000КДЛ	шт.	2	1,80	3,6
2	Прибор	С2000К	шт.	2	1,20	2,4
3	Прибор	С2000СП1	шт.	1	1,00	1,0
4	Прибор тревожной сигнализации	РИО-М	шт.	1	0,30	0,3
5	Прибор	Сигнал-10	шт.	2	1,80	3,6
6	Считыватель ТМ		шт.	2	0,30	0,6
7	Блок разветвительно-изол.	БРИЗ	шт.	14	0,10	1,4
8	Блок защиты линии	БЗЛ	шт.	4	0,10	0,4
9	Адресный расширитель	АР-2	шт.	42	0,20	8,4
10	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	120	0,01	1,2
11	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	73	0,50	36,5
12	Извещатель магнитоконтактный	брелок , КНС	шт.	3	0,01	0,0
13	Извещатель звуковой	С2000СТ	шт.	73	0,40	29,2
14	Маячок		шт.	2	0,10	0,2
15	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	200	0,20	40,0

ОАО «Саровская Электросетевая Компания»

16	Бесперебойный блок питания		шт.	3	0,30	0,9
17	Бокс под АКБ		шт.	1	0,30	0,3
18	Кол-во ШС		шт.	18	0,01	0,2
19	Кабель ОС		м	2400	0,001	2,4

Итого: 132,6

Димитрова, 16

Видеонаблюдение

№	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Видеорегистратор 16 вх		шт.	2	5,00	10,0
2	Монитор		шт.	3	1,20	3,6
3	Видеокамера уличная		шт.	24	0,50	12,0
4	Видеокамера внутренняя		шт.	1	0,30	0,3
5	Видеокамера поворотная		шт.	1	0,50	0,5
6	Пульт управления видеокамерой		шт.	1	0,20	0,2
7	Грозозащита в камер		шт.	24	0,10	2,4
8	Грозозащита в/регистратора 16 вх		шт.	2	0,50	1,0
9	Коробка коммутационная		шт.	25	0,10	2,5
10	Бесперебойный блок питания		шт.	2	0,30	0,6
11	Блок питания		шт.	8	0,30	2,4
12	Кабель ВН		м	3602	0,001	3,6

Итого: 39,1

Димитрова, 16

Контроль доступа

№	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Видео/аудио домофон		шт.	3	1,40	4,2
2	Вызывная панель видеодомофона		шт.	3	0,50	1,5
3	Контролер		шт.	3	1,20	3,6
4	Замок электромагнитный		шт.	3	0,10	0,3
5	Кнопка "ВЫХОД"		шт.	6	0,10	0,6
6	Считыватель прокси карт		шт.	3	0,30	0,9
7	Пульт управления КД		шт.	1	0,10	0,1
8	Кабель КД		м	80	0,001	0,1

Итого: 11,3

ГПП-40

Пожарная сигнализация

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000М, С2000	шт.	1	3,10	3,1
2	Прибор	С2000БИ	шт.	1	0,60	0,6
3	Прибор	С2000СП1	шт.	1	1,00	1,0
4	Прибор	С2000 КПБ	шт.	1	1,00	1,0
5	Прибор	Сигнал-10	шт.	1	1,80	1,8
6	Извещатель пожарный ручной	ИРП 212-3АМ	шт.	4	0,10	0,4
7	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-34,	шт.	6	0,10	0,6
8	ИПДЛ		шт.	4	0,30	1,2
9	Табло "ВЫХОД"		шт.	4	0,10	0,4
10	Свирель, колонки		шт.	4	0,10	0,4
11	Лампа аварийного освещения		шт.	1	0,10	0,1
12	УКША		шт.	6	0,02	0,1
13	Элементы шлейфа	резисторы, диоды	шт.	14	0,01	0,1
14	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	10	0,02	0,2
15	Бесперебойный блок питания		шт.	1	0,30	0,3
16	Кол-во ШС		шт.	6	0,01	0,1
17	Кол-во ШС оповещения		шт.	2	0,01	0,0
18	Кабель ПС		м	600	0,001	0,6

Итого: 12,0

ГПП-40

Охранная сигнализация

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000СП1	шт.	1	1,00	1,0
2	Прибор	Сигнал-10	шт.	1	1,80	1,8
3	Считыватель ТМ		шт.	1	0,30	0,3
4	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	4	0,01	0,0
5	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	8	0,50	4,0
6	Извещатель звуковой	С2000СТ	шт.	6	0,40	2,4
7	Маячок		шт.	1	0,10	0,1
8	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	10	0,20	2,0

ОАО «Саровская Электросетевая Компания»

9	Бесперебойный блок питания		шт.	1	0,30	0,3
10	Кол-во ШС		шт.	9	0,01	0,1
11	Кабель ОС		м	800	0,001	0,8

Итого: 12,8

ГПП-40

Видеонаблюдение

№	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Видеорегистратор 8 вх		шт.	1	5,00	5,0
2	Видеокамера уличная		шт.	6	0,50	3,0
3	Коробка коммутационная		шт.	6	0,10	0,6
4	Бесперебойный блок питания		шт.	1	0,30	0,3
5	Блок питания		шт.	2	0,30	0,6
6	Кабель ВН		м	600	0,001	0,6

Итого: 10,1

ГПП-40-всего «условных установок» 35,0

ГПП Лесная

№	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	Кварц	шт.	1	0,30	0,3
2	Считыватель ТМ		шт.	1	0,30	0,3
3	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	4	0,01	0,0
4	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	4	0,50	2,0
5	Кабель ОС		м	100	0,001	0,1

Итого: 2,7

ГПП Заречная

№	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	Кварц	шт.	1	0,30	0,3
2	Считыватель ТМ		шт.	1	0,30	0,3
3	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	4	0,01	0,0
4	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	4	0,50	2,0
5	Извещатель магнитоконтактный	брелок , КНС	шт.		0,01	0,0
6	Кабель ОС		м	100	0,001	0,1

Итого: 2,7

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг
Начало: <u>03.02.2015 г</u>
Окончание: <u>31.12.2015 г</u>
Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. с НДС
693 430,40 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
<p>Наличие «Системы управления охраной труда и промышленной безопасности»</p> <p>Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск к самостоятельной работе и соответствующую группу по электробезопасности.</p> <p>Привлечение к работе субподрядчиков только по согласованию Заказчика.</p> <p>Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.</p> <p>Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и поведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и элементов. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Качество работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
-
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
-
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
-
Подраздел 3.8 Специальные требования
-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Своевременное оповещение о возникновении аварийной или пожароопасной ситуации
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ (услуг). Стоимость работ по договору определяется согласно протоколу соглашения о договорной цене. Оплата - в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанного сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы