



СЗ СТО ЦКТИ 10.003-2007

Спецификация деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	по настоящему чертежу	Отвод крутоизогн. 90°-273x26-1070x675x2334-R375	1	12X1МФ ТУ-14-3Р-55-2001	394,8	394,8	

- 1 Среда: пар.
- 2 Рабочие параметры: Pp=9,8 МПа, tp=540°C.
- 3 Категория трубопровода I.2 по ПБ 10-573-03.
- 4 Изготовление и маркировка по СТО ЦКТИ 10.003-2007
- 5 Монтажный чертеж №038R1A-00UHJ-0004-TD л.2.3

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UHJ-0004-TD

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Инв. № подл.	82503	Взам. инв. №		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
		Подпись и дата							
		27.06.11							

Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст.№6,7 и коллектора пара 9,8МПа t=540°C

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Паропровод 9,8 МПа, 540°C
к т.а. №6 (II этап)
Деталь №1

