

Спецификация деталей


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	по настоящему чертежу	Труба Г273х26 L=2500	1	12X1МФ ТУ-14-3Р-55-2001	422,9	422,9	

- 1 Среда: пар.
- 2 Рабочие параметры: Pp=9,8 МПа, tp=540°C.
- 3 Категория трубопровода I.2 по ПБ 10-573-03.
- 4 Изготовление и маркировка по СТО ЦКТИ 10.003-2007
- 5 Монтажный чертеж №038R1A-00UNJ-0004-TD л.2.3

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UNJ-0004-TD

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Инв. № подл. 82503	Подпись и дата <i>15.06.11</i>	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст. №6,7 и коллектора пара 9,8МПа t=540°C	Стадия	Лист	Листов			
									Р	8				
									Паропровод 9,8 МПа, 540°C к т.а. №6 (II этап) Деталь №12			 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕРМОЭНЕРГОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД		
									Н. контр. Михеев <i>17.06.11</i>					
Нач.сект. Шкитилева <i>15.06.11</i>														
Проверил Клягина <i>15.06.11</i>														
Разработал Костычева <i>15.06.11</i>														