


Спецификация деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	по настоящему чертежу	Труба Г273x26 L=1200	1	12X1МФ ТУ-14-3Р-55-2001	203	203	

- 1 Среда: пар.
- 2 Рабочие параметры: Pp=9,8 МПа, tp=540°C.
- 3 Категория трубопровода I.2 по ПБ 10-573-03.
- 4 Изготовление и маркировка по СТО ЦКТИ 10.003-2007
- 5 Монтажный чертеж №038R1A-00UHJ-0004-TD л.2.3

Инв. № подл.	82503	Подпись и дата	Взам. инв. №	Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика							
				038R1A-00UHJ-0004-TD							
				ЗАО "Саровская генерирующая компания"							
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст. №6,7 и коллектора пара 9,8 МПа t=540°C	Стадия	Лист	Листов
									Р	9	
		Н. контр.	Михеев					Паропровод 9,8 МПа, 540°C к т.а. №6 (II этап) Деталь №14	 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД		
		Нач. сект.	Шкитилева								
		Проверил	Клягина								
		Разработал	Костычева								