

отв.Ø19 под бобышку
05 СТО ЦКТИ 530.02-2009

СЗ СТО ЦКТИ 10.003-2007

отв.Ø50 под штуцер
06 СТО ЦКТИ 462.06-2009

СЗ СТО ЦКТИ 10.003-2007

1-1

отв.Ø50 под штуцер
06 СТО ЦКТИ 462.06-2009

Спецификация деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Приме- чание
					ед.	общ.	
1	по настоящему чертежу	Труба Г 273x26 L=1650	1	12Х1МФ ТУ-14-3Р-55-2001	279.1	279.1	

- 1 Среда: пар.
- 2 Рабочие параметры: Рр=9,8 МПа, tр=540°С.
- 3 Категория трубопровода I.2 по ПБ 10-573-03.
- 4 Изготовление и маркировка по СТО ЦКТИ 10.003-2007
- 5 Монтажный чертеж №038R1A-00UHJ-0005-TD л.2,3

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UHJ-0005-TD

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата

Капитальный ремонт главных
паропроводов т.г. ст.№6,7 и коллек-
тора пара 9,8МПа t=540°С

Стадия Лист Листов

Р

11

Н. контр. Михеев

Нач.сект. Шкитилева

Проверил Клягина

Разработал Костычева

Паропровод 9,8 МПа, 540°С
к т.а. №7 (III этап)
Деталь №12



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
НИЖНИЙ НОВГОРОД