

Техническое задание.

Предмет закупки: Поставка теплоизоляции.

Подольск  
2015

## Техническое задание

### СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

    Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

    Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
    ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПРИЛОЖЕНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№	Наименование	Основные технические характеристики товара										График поставки		
		Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Плотность изделия без учета обкладок, не менее	Коэффициент теплопроводности, Вт/м К, не более	Содержан не MgO+Ca O не более, %	Влажно нь, %, не более	Массовая доля неволокнистых включений, % не более	ГОСТ, ТУ	Кол-во, м.куб			
1	Изделия прошивные из супертонкого базальтового волокна, обшитые с шести сторон тканью ЭЗ-200	ТИБ-6С или эквивале нт	2000(+50 -100)	1000±20	40±5	43 кг/м.куб	298 К	0,038	13	2	2,5	ТУ 21-23-299-2006 или эквивалент	2,7	
							398 К	0,045						
							573 К	0,104						
2	Изделия прошивные из супертонкого базальтового волокна, обшитые с шести сторон тканью ЭЗ-200	ТИБ-6С или эквивале нт	2000(+50 -100)	1000±20	50±5	43 кг/м.куб	298 К	0,038	13	2	2,5	ТУ 21-23-299-2006 или эквивалент	12,4	Поставка в течение 30 дней с момента заключения договора
							398 К	0,045						
							573 К	0,104						
3	Изделия прошивные из супертонкого базальтового волокна, обшитые с шести сторон тканью ЭЗ-200	ТИБ-6С или эквивале нт	2000(+50 -100)	1000±20	60±5	43 кг/м.куб	298 К	0,038	13	2	2,5	ТУ 21-23-299-2006 или эквивалент	120	
							398 К	0,045						
							573 К	0,104						
4	Изделия прошивные из супертонкого базальтового волокна, обшитые с шести сторон тканью ЭЗ-200	ТИБ-6С или эквивале нт	2000(+50 -100)	1000±20	70±5	43 кг/м.куб	298 К	0,038	13	2	2,5	ТУ 21-23-299-2006 или эквивалент	21	
							398 К	0,045						
							573 К	0,104						
5	Изделия прошивные из супертонкого	ТИБ-6С или	2000(+50 -100)	1000±20	80±5	43 кг/м.куб	298 К	0,038	13	2	2,5	ТУ 21-23-299-2006 или	39,04	



## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть новой, не являться выставочным образцом.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Каждое упаковочное место должно содержать маркировочную бирку, отражающую полную информацию о продукции (объём, номер партии, дату изготовления).

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам ГОСТ, ТУ, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В течение пяти рабочих дней продукция предъявляется на входной контроль, в случае выявления несоответствий составляется АКТ, который направляется поставщику для устранения замечаний.

### Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке эквивалентов произведённых по ТУ, поставщик должен предоставить учетный экземпляр учётной версии ТУ на русском языке.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка осуществляется автотранспортом.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ, ТУ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлен

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

Не установлены


РАЗДЕЛ 15. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 21-23-299-89

Начальник ОСиК \_\_\_\_\_

 Р.Б. Клинков

Исполнитель \_\_\_\_\_

 А.В. Трясин