

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2 <u>Монтажные изделия</u>	3	4	5	6	7	8	9
	1 Ящик контактный: ввод кабелем ВВГнг(A)-LS 2(4x95) мм <sup>2</sup> вывод кабелем ВВГнг(A)-LS 4x95 мм <sup>2</sup> Габариты, мм ВхШхГ - 600x400x200. Степень защиты IP41 Классификационное обозначение - ЗНО. Категория сейсмостойкости - I	ЯК4-3-4-41-УПЗ ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс" г. Протвино Московской обл.	шт.	1		ЯК 1РЦ1
	2 Ящик контактный: ввод кабелем ВВГнг(A)-LS 2(5x95) мм <sup>2</sup> вывод кабелем ВВГнг(A)-LS 5x95 мм <sup>2</sup> Габариты, мм ВхШхГ - 600x400x200. Степень защиты IP41 Классификационное обозначение - ЗНО. Категория сейсмостойкости - I	ЯК4-3-5-41-УПЗ ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс" г. Протвино Московской обл.	шт.	1		ЯК 1РЦ4

Изм. № \_\_\_\_\_ Лист № \_\_\_\_\_ док. Дата Изм. Внес Пров. Н. контр