

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО»
Чудовский филиал

174210, Новгородская обл.,

г. Чудово, ул. Губина, д. 7

ИНН 5321037717

КПП 531802002

☎ (81665) 4-45-12; нач. СУЭ (81665) 4-56-01; факс (81665) 4-45-12

e-mail: chnokes@nok.es.natm.ru

Приложение № 1

к договору технологического присоединения № 00013-ч

№ 14

" 01 " февраля 2012г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности) и которые используются
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности)

Сетевая организация: **ОАО «Новгородоблэлектро»**

Заявитель: **Марьин Александр Викторович.**

Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 29, кв. 57.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **энергопринимающие устройства жилого дома, в том числе временного строения на период строительства.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **строительство жилого дома по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Енисейская, д. 19**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **8 кВт**
В том числе поэтапное распределение мощности:
4. Категория надежности: **третья**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,38 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2012 г.**
7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): **проектируемая ВЛИ-0,4 кВ**
8. Основной источник питания: **проектируемая ТП-93**
9. Резервный источник питания: **нет**
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1 Согласно Раздела IV «Схемы реконструкции и развития городских электрических сетей г. Чудово Новгородской области» в юго-восточном районе разработать и выполнить проект внешнего электроснабжения:
– Строительство трансформаторной подстанции ТП-93 в габаритах 1х400 с силовым трансформатором мощностью по расчету. Тип и место трансформаторной подстанции ТП по ул. Братской определить проектом. Количество, тип, номинальный ток и марку оборудования РУ 10/0,4 кВ определить проектом.