Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Монтажные изделия							
	1 Ящик контактный по типу ЯК4:	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс"	шт.	1		ЗЯК-1.1
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95 мм^2 через быстроразъемное			г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х120) мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							
	2 Ящик контактный:	ЯК4-3-4-54-УХЛ3		ОАО "Прогресс"	шт.	1		ЗЯК-1.2
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95 мм^2 через быстроразъемное	ТУ 3430-008-07629824-2007		г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95) мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							
	3 Ящик контактный:	ЯК4-2-4-54-УХЛ3		ОАО "Прогресс"	шт.	2		ЗЯК-1.3, ЗЯК-1.4
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95 мм^2 через быстроразъемное	ТУ 3430-008-07629824-2007		г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95 мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата 01.03.2013

Инв. № подл. 94157

Файл: 01-27-25-42-ЭМ.СО2=00

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Нач.БКП-7	Гл.спец.	Н.контр.	ГИП

ГИП	Сиротенко		12.02
Н.контр.	Комарова		12.02
Нач.ЭТО	Колобанов		18.01
Пров.нач.гр.	Воропаева		18.01
Инженер	Севостьянова		18.01

01-27-25-42-ЭМ.СО2

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. II ОЧЕРЕДЬ

Энергоблок 3. Дополнительные проектные решения при экстремальных внешних воздействиях. Электроснабжение потребителей от ПДГУ 2,0 МВт

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО "Атомэнергопроект" Москва 2013

Формат А3