Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Ящик контактный по типу ЯК3:	ЯК3-2-4-54-УХЛ3		ОАО "Прогресс"	шт.	1		3ЯК-1.5
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х50 мм^2 через быстроразъемное	ТУ 3430-008-07629824-2007		г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х50 мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ – 300х300х150. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I							
	Щиты и пульты							
	1 Пункт распределительный по типу ПР-06-400-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ПР1
	Габариты, мм ВхШхГ – 1200х600х300. Степень защиты IP41	РД 0721-87-06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I			Московской обл.				по заданию заводу
	2 Пункт распределительный по типу ПР-06-250-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ПР2
	Габариты, мм ВхШхГ – 1000х600х300. Степень защиты IP41	РД 0721-87-06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I			Московской обл.				по заданию заводу
	3 Пункт распределительный по типу ПР-06-100-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ПР3
	Габариты, мм ВхШхГ – 800х600х200. Степень защиты IP41	РД 0721-87-06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I			Московской обл.				по заданию заводу

Взам.инв.N

Подп. и дата 01.13.02.2013

Инв. N подл. 94157

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Н.контр.

01-27-25-42-ЭМ.СО2

Лист 2

Формат А3