

ООО «Информика»

ИНН 7713760511 КПП 771301001, ОГРН 1127747296379
127247, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2, тел +7 (495) 665-5971
р/с 40702810400000011074 в ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва к/с 3010181040000000555 БИК 044525555

Запрос на разъяснение.

Прошу уточнения технических характеристик Т.З.:

1. Размер блока поз.№7(Батарея Marathon L12V42) не соответствует данной батарее.
2. Напряжение, размеры и вес батареи поз.№9(FG10721) не соответствует модели FIAMM FG10721.
3. Тип клеммы поз №16 не соответствует модели батареи DTM1207 DELTA
4. Тип клеммы поз. №23 не соответствует модели батареи DTM1226 DELTA

Генеральный директор



Карагодин М.П.



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(АО «СХК»)
Отдел снабжения

Начальнику ОЗ
О.В.Котовой

04.02.2015

№14-261/

376

На запрос на разъяснение от 04.02.14г.
от ООО «Информика»

Т.В. Чибрикова

Мам

04.02.15г

По пункту № 7 технического задания № 14-261/5786 – допускается эквивалент с аналогичными номинальными данными, но размер может быть «+» или «-» несколько мм, т.к гнездо радиостанции позволяет это.

По пункту № 9 технического задания № 14-261/5786 модель FIAMM можно заменить на эквивалент, главное – совпадения: напряжения и емкости.

По пункту №16 технического задания № 14-261/5786 тип клеммы может быть под любой болт, главное жесткое соединение клеммы с корпусом и соответствие напряжения и емкости.

По пункту № 23 технического задания № 14-261/5786 тип клеммы может быть под любой болт, главное жесткое соединение клеммы с корпусом и соответствие напряжения и емкости.

Приложение: на 1 листе

Ведущий специалист гр.зап.частей и инструментов

Н.Е. Погуляева

Н.Е.Погуляева

Экономист гр.зап. частей и инструментов

Л.А. Ляшко

Л.А.Ляшко