

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

29.01.2016 № 304/441

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru №31503096906
www.zakupki.rosatom.ru № 151216/1065/390,
www.a-k-d.ru, № R028491)

Уважаемые господа!

АО «Атомкомплект», являющееся открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку холодильных машин и кондиционеров зданий UKA, UKD, UGB, UNC, UMA, UCB, ULD, UBA, UKC, UJE, USV, UKZ для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС (Лот №7408/611 Блр1,2/П-15) сообщает о поступлении в адрес организатора:

Вопрос 1:

1. В «Спецификации бл1 кондиционеры» технических характеристиках вентилятора указана мощность нагрева Q_t и параметры теплоносителя, при этом отдельной позицией указана секция воздухонагревателя с такими же параметрами (например, установки 10SAT01AH002, 10SAT01AH001, 00SAN50AH001 и др.). Просим объяснить, почему в характеристиках вентилятора указана мощность нагрева.

2. В технических характеристиках установок указывается нагрев воздуха от -24°C до +22°C, используя формулу нагрева $Q_t = L * c_p * \Delta t$, мощность нагрева должна составлять 1380 кВт для расхода установки (90000 м³/ч) или 460 кВт для расхода вентилятора (30000 м³/ч). Мощность, указанная в спецификации, составляет 350 кВт, что не соответствует этим расходам (например, установки 10SAT01AH002, 10SAT01AH001, 00SAN50AH001 и др.). Какая величина является верной для подбора - мощность или требуемые температуры?

Ответ на указанные запросы будут размещены в течение 1 рабочего дня, следующего за днём получения ответа от Заказчика в соответствии с пунктом 19.5.1 ЕОСЗ.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: О.Н. Колодяжная
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.32-25)
E-Mail: ONKolodyazhnaya@atomkomplekt.org