



ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ КТП 6/0,4 КВ

N п/п	Опрос параметров	Значение и отметка
1	Степень огнестойкости здания	II
2	Высота фундамента, м	0,4
3	Выкат трансформатора	Площадка
4	Маслоприветник	Нет
5	Стойка воздушного вввода	Нет стойки
6	Цвет фронтонна	Серый RAL 7035
7	Цвет споек и рам модуля	Серый RAL 7035
8	Цвет панелей	Белый RAL 9003
9	Тип светильника	Люминесцентные
10	Вентиляция	Да
11	Система водоснабжения	Да
12	Система охранно-пожарной сигнализации	Да
13	Специальные требования: Температурный режим: —внутри здания —средняя из ежегодных абсолютных минимальной температур внешней (отрицательная)	+5...+35  -26
14	Сейсмичность	6 баллов
15	Лестница	Да
16	Устройство заземления здания	Да
17	Устройство молниезащиты на кровле здания и токопроводя	Да

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Маркировка	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса ед., кг	Примечания
1	BS43	Трансформатор силовый	шт.	1	3000	*
2	BS44	Трансформатор силовый	шт.	1	3000	*
3	CS43	Секция 0,4 кВ	шкаф	4	500	*
4	CS44	Секция 0,4 кВ	шкаф	4	500	*
5		Панель стыковки НКУ П12Ш	шт.	2	240	*
6		Шкаф собственных нужд (ШСН)	шт.	1		см. п. 2
7		Шинная переявка	шт.	1		*
		ШП 13-13-ГГ-1800-1600				

1 Оборудование, отмеченное знаком \* не входит в объем поставки подымянного здания КРУ 6/0,4 кВ, данное оборудование заказывается отдельным опросным листом R4-0007/396003403.00001 (инв. N подл. R4.01434.4.0.34).

2. Шкаф собственных нужд модульного КРУ должен иметь устройство АВР.

ИИВ. N подл. R4.01434.4.1.34

# АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ИНВ. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R4.01434.4.1.34	<i>В.В.В. 14</i>	

[illegible]