

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

до 01.12.16 № 304/169

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru №31503138325
www.zakupki.rosatom.ru № 151223/1065/400,
www.a-k-d.ru, № R028526)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку холодильных машин и кондиционеров зданий UKA, UKD, UGB, UNC, UMA, UCB, ULD, UBA, UKC, UJE, USV, UKZ для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС (Лот №7408/611 Блр1,2/П-15) извещение о проведении запроса предложений от 15.12.2015 №304/6687 и документация по запросу предложений опубликованы «16» декабря 2015 года в сети интернет на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503096906), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151216/1065/390) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R028491), в ответ на запрос участника запроса предложений по информации полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1

В спецификации № 1 Блок 1 для холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха код KKS 10QKS20AH001, 10QKS30AH001, 10QKS10AH001 величина холодильной мощности, указанная в столбце 3, отличается от значения холодильной мощности, указанной в столбце 6. Просим предоставить разъяснение.

Для качественного подбора холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха внутреннего исполнения, просим указать требуемый напор вентиляторов для каждой холодильной машины.

В исходных технических требованиях для холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха код KKS QKS10AH001, QKS40AH001 при

одинаковых габаритах и холодопроизводительности установки имеют разную массу. Просим уточнить, с чем это связано и какую массу считать верной.

В исходных технических требованиях на кондиционеры BLR1.B. 110.&&&&&&&.051.MD.0002_&_F=3 в пункте 1.4.5 указано, что в комплект поставки должны быть включены кабели между шкафами питания/управления и самим агрегатом и несущие металлоконструкции к ним. Для определения длин кабелей и объема металлоконструкций просим предоставить планы размещения оборудования с указанием мест установки шкафов управления к ним.

Ответ 1

1) В ответ на вопрос, сообщаем, что были внесены изменения в Извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений. Извещение о внесении изменений № 304/170 от «19» января 2016 года, опубликовано «19» января 2016 года в сети интернет на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503096906), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151216/1065/390) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R028491.

2) Требуемый напор вентиляторов холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха определяется Поставщиком (Изготовителем) оборудования.

3) Масса оборудования в ИТТ указана справочно.

4) Место установки шкафов управления зависит от их размеров и рекомендаций Поставщика (Изготовителя) оборудования.

На данной стадии отсутствует возможность определения длин кабелей и объема металлоконструкций для опор. Данная информация будет предоставлена в полном объеме на стадии согласования ТУ/ТЗ.

Вопрос 2

В процессе подготовки ответа по запросу предложений на право заключения договора на поставку холодильных машин и кондиционеров зданий выявлены явные несоответствия технических характеристик, указанных в проектной спецификации, а именно:

1) Наименование оборудования, закладываемого в проект (столбец 4 спецификации), не соответствует техническим характеристикам оборудования (столбец 6).

2) Спецификация Бл1 отличается от ИТТ. Просим уточнить документ для корректного подбора оборудования.

3) № поз .в спецификации (пример) 22.5 -разночтение столбец 4 и столбец 6. Необходимо указать тип воздухонагревателя.

4) Во всех спецификациях отсутствует информация о длине шумоглушителей, октавный диапазон-уровень шума.

5) Во всех спецификациях отсутствует информация о габаритах установок.

6) Просим рассмотреть возможность замены паровых увлажнителей на камеры сотового увлажнения.

7) Просим предоставить информацию по присоединительным размерам водяных воздухоохладителей (испарителей).

8) Что включает в себя система автоматизации работы холодильной установки.

9) Размеры (габаритные значения) ответных фланцев для подсоединения приточного и вытяжного воздуховодов охлаждения конденсаторов.

10) Поставка осуществляется без испарителя, как производить первоначальное заполнение хладагентом.

Монтаж крупногабаритных холодильных машин осуществляется по средствам пайки, а не вальцовки как у сплит систем.

Соответственно при соприкосновении фреона с высокой температурой появляется образование фасген (отравляющее вещество)

11) Просим уточнить тип фреона применяемый в холодильных установках непосредственного охлаждения.

12) Как осуществляется охлаждение конденсатора? Какая напорная и расходная.

Ответ 2

1, 2, 9) В ответ на вопросы, сообщаем, что были внесены изменения в Извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений. Извещение о внесении изменений № 304/170 от 19.01.2016 года, опубликовано «19» января 2016 года в сети интернет на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503096906), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151216/1065/390) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R028491.

3) Тип воздухонагревателя (электрический или водяной) указан в ИТТ и в спецификациях к лоту. Определение конкретной марки оборудования входит в зону ответственности Поставщика оборудования.

4) В соответствии с п. 2.5 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&.051.MD.0002 шумовые характеристики должны соответствовать ГОСТ 12.1.003-83 (с 01.11.2015 заменен на ГОСТ 12.1.003-2014). Длина шумоглушителя определяется Поставщиком оборудования.

5) Максимальные габаритные размеры установок указаны в столбце 15 ИТТ.

6) Замена типа увлажнителя не допускается.

7) Присоединительные размеры водяных воздухоохладителей (испарителей) зависят от типа предлагаемой к поставке приточной установки и определяются Поставщиком (Изготовителем) оборудования.

8) Требования к системе автоматизации работы холодильной установки подробно описаны в разделе 1.2.3.1 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&.051.MD.0007.

10) Поставка холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха осуществляется комплектно с соответствующим ей кондиционером центральным, включающим в себя воздухоохладитель непосредственного охлаждения (испаритель).

11) Выбор типа фреона должен осуществляться Поставщиком (Изготовителем) оборудования из числа допустимых в соответствии с Монреальским протоколом (хладон должен быть экологически чистым).

12) Напорная и расходная характеристика уточняется Поставщиком в

зависимости от конкретного типа предлагаемого оборудования.

Вопрос 3

1. Уточнить способ управления электрокалорифером - ступенчатое или с помощью симисторного регулятора мощности.

2. В объем поставки входят ЭЧП 3 класса безопасности, для которых потребуется оформление Решения о применении импортных комплектующих.

Просим пояснить ситуацию о поставке импортных комплектующих и оформления соответствующей документации.

Ответ 3

1. В соответствии с п. 1.2.3.2.4.6 ИТТ конструкция электрических воздухонагревателей должна предусматривать возможность контроля и обеспечивать регулирование температуры выходящего воздуха путем ступенчатого изменения мощности электронагревателя.

2. В соответствии с подпунктом 2 подраздела 2.1.2 Раздела 2 Части 1 Тома 1 закупочной документации в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого оборудования, участником запроса предложений на момент подачи заявки заполняется форма «Заявка на участие в запросе предложений» (подраздел 5.1, форма 1) с декларативным подтверждением:

– в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара – о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

– в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин