

Поз. Обозначение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	OHD01C106, OHD01C107	Шкаф догрузочных резисторов	7	600x500x250
	OHD01C108, OHD01C109	трансформатора тока		ЯЗ 60М
	OHD01C110, OHD01C111	нетиповой		
	OHD01C112			
—		Замок с двойной прорезью	1	
		с защитной крышкой		
R1—R3*		Резистор догрузочный	3	} ⁰⁰⁰ "ЗИП-Научприбор"
		MP3021—T—1 A—5 B·A		
R1—R3**		Резистор догрузочный	3	
		MP3021—T—5 A—5 B·A		
SF1		Автоматический выключатель	1	} Schneider Electric
		iC60N 1P, 2 A, ~220 В, кривая В		
—		Контакт сигнализации аварийного отключения iSD	1	
—		Контакт сигнализации положения iOF	1	
—		Сальник PG29 для ввода кабеля	3	} IEK
		с торцевой заглушкой		
—		Сальник PG21 для ввода кабеля	1	
		с торцевой заглушкой		
—		Короб перфорированный (L=2000 мм)	1	DKS
		T1 25x30		

* — указанные догрузочные резисторы устанавливаются в шкафах OHD01C106, OHD01C107, OHD01C108, OHD01C109, OHD01C110, OHD01C111;

** — указанные догрузочные резисторы устанавливаются в шкафу OHD01C112.

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № погл. R3.06175.4.0.32

Инв.№ погл.	Погл.и дата	Взам.инв.№
R3.05341.4.0.32	2016.08.18	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погл.	Дата

R3.HD01.3960.032.02.00.001

Лист
9