Позиция	Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение документа № опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2			3	4	5	6	7	8	9
	ВЕНТИЛЯЦИЯ									
В1	**Вентилятор** осевой Электродвигатель установленная мощность, кВт. частота вращения, об/мин В комплекте гравитационные жалюзи.		 0,034 1500	ВО-3,15		ООО «ВЕТЕРРА г. Москва Тел/факс:(495) 231-23-58/84	компл.	1	7	
ВЕ1	**Узел прохода** с клапаном с ручным управлением утепленный	Д, мм	400	УП4-04 Серия 5.904-10		ООО «ВЕТЕРРА»	шт.	1	50,9	
ВЕ1	**Дефлектор** из оцинкованной стали	Д, мм	400	Серия 1.494-32		ООО «ВЕТЕРРА»	шт.	1	15,48	
ВЕ1	**Воздуховод** круглого сечения из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	Д, мм	400	ГОСТ19904-90			п.м	1		
	ОТОПЛЕНИЕ									
	Прибор отопления электропечь			ПЭТ-4Б N=2 кВт		Фирма ООО «МиМ»	шт.	4	4,8	

Инв. № подл. 992750-ОВ.С | Подп. и дата | Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	100-9284-992750-ОВ.С		
						Реконструкция (укрепление) защитной дамбы и дополнительная укладка противофильтрационного экрана хранилища радиоактивных отходов «Среднее».		
Разработал		Рощупкина			2013г.	Насосная станция оборотного водоснабжения II-го подъема.	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
Н. контроль		Воробьева							
Нач. отдела		Тихонов				Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»		