Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материалов.	Завод-изготовитель.	Единица измерения.	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Приборы теплотехнического контроля и регулирования							
	Температура в помещении ПНС N2							
UVT009,	Датчик-реле температуры камерный биметаллический	ДТКБ-47		г. Екатеринбург	шт	1	0,3	
	Характер работы: замыкание контактов при повышении	ТУ 25.02.888-75		ООО"Измеритель"				
	температуры t=+15 °С,							
	Крайние значения предела температур: 0...+30 °С,							
	Цена деления шкалы: 2 °С							
UVT010,	Датчик-реле температуры камерный биметаллический	ДТКБ-57		То же	шт	1	0,3	
	Характер работы: замыкание контактов при понижении	ТУ 25.02.888-75						
	температуры t=+5 °С,							
	Крайние значения предела температур: -10...+10 °С,							
	Цена деления шкалы: 1 °С							

Внимание! Все оборудование и материалы, приобретаемые Заказчиком должны быть сертифицированны и иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах

Изм	Кол	Лист	N Док	Подп.	Дата
Разраб.		Минубаева			09.11
Нач. отд.		Матвеева			09.11
Н. контр.		Матвеева			09.11

043.2496-7331-007-АТП

ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ
Котел ст. N9 без пылесистемы.

	Стадия	Лист	Листов
Котел ст. N9 ПНС N2 КИП и А	Р		1
Спецификация оборудования	ВНИПИэнергопром Приволжский филиал		

Формат А3

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	7837