

В ответ на Ваше письмо № 09-09/3149 от 23.10.2014 г. направляю Вам разъяснения к перечню пунктов «исх. №1083/ОУП от 21.10.2014 г.» конкурсной документации

№ п/п	Раздел конкурсной док-ции	Ссылка на пункт раздела	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации	Разъяснение положений конкурсной документации
1.	Раздел 3	п. 3.1.1, п. 3.1.2	Требования по классам чистоты помещений 102А (Тамбур) и 102Б (Экспериментальный бокс), приведенные в Таблице 1 п.3.1.1 и в тексте п.3.1.2, не соответствуют данным Таблицы 8 п.3.2.1 и данным Приложения А.1 <b>Запрос на разъяснение:</b> какими исходными данными необходимо руководствоваться.	Требования по классам чистоты для помещений 102А (Тамбур) должны соответствовать требованиям зоны обслуживания по 7 ИСО ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, для 102Б (Экспериментальный бокс) - 8 ИСО ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002.
2.	Раздел 3	п. 3.1.4	Указанная в данном пункте категория по обеспечению надежности электрообеспечением – III не соответствует данным Таблицы Приложения В.1, где указана II категория для всех помещений. <b>Запрос на разъяснение:</b> какими исходными данными необходимо руководствоваться.	Категория по обеспечению надежности электрообеспечением для всех помещений – III
3.	Раздел 3	п. 3.2.7	В данном пункте указано, что необходимо предусмотреть систему доступа в пом. 154p1 и 154p2 на основе бесконтактного считывателя. На планах помещений участка (Приложения А.1, А.2) помещения с данными номерами отсутствуют. <b>Запрос на разъяснение:</b> в каких помещениях необходимо предусмотреть систему доступа.	Систему бесконтактного доступа необходимо предусмотреть в помещениях 102 (главный вход из общего коридора), в шлюзе, в помещении 102Б