

ТЕХНИКО-КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Идентификатор	Маркировка	Наименование оборудования, поставляемого в проект	Марка оборудования, закладываемая в проект	Тех.хар-ки оборудования	ГОСТ, ТУ, чертёж	Класс безопасности ПНА ЭГ	Категория сейсмостойкости	Номер спецификации (задания заводу)	Смета	Поз.	Код по проекту	Ед.измерения	Цена за ед., без НДС, руб	Сумм без НДС, руб	Сумма с НДС, руб	Звание	Срок поставки	Примечание	Заказчик
1	5916074	4CW01	Двухтактный двигатель ADRIA 40 на раме по чертежу 3 45 245 9 066 с оборудованием монтируемым отдельно без позиций 73, 72, 71, 70, 69, 68, 62, 61, 59	ADRIA 40	Четырёхтактный В, У - образный с наддувом	Технические условия 312600 001 8430 4550 10ТУ с изм.5 Чертеж 3 45 245 9 066	2	1	R4 04687 5 0 31 изм. 1	R4 04687,3 .036	1	1	компл				Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС)	30 6 2016		ADRIA DESE L 4d
2	5916361	4GW	Генератор по чертежу G99260 без позиций 9, 10, 11	S 2405-10	В сборе трехфазный синхронный	Технические условия 312600 001 8430 4550 10ТУ с изм.5 Чертеж G99260	2	-	R4 04687 5 0 31 изм. 1	R4 04687,3 .036	1	1	компл				Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС)	30 6 2016		Копсаг
3	5916075		Предохранитель	VTV-12	Уном =12 кВ, Ином =3,15 А		4	II	R4 04687 5 0 31 изм. 1	R4 04687,3 .036	14	9	шт							Копсаг
4	5916307, 5916308	4QD11W0 1	Водоохладитель блока цилиндров (100м2)	3 81 243 9 ПЭЖ	Поверхность охлаждения 100,0 м2, с ответными фланцами креплением и прокладками	Технические условия 3129-017-56302687-2011 с изм.2 Чертеж 3 81 243 9 ПЭЖ	2	C	R4 04687 5 0 31 изм. 1	R4 04687,3 .036	1	1	компл				Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС)	30 6 2016		ЗАО «ПЮ «Дизель-Энерго»
6	5916309	4QD11W0 2	Маслоохладитель (90м2)	3 81 243 9 ПЭЖ	Поверхность охлаждения 90,0 м2, с ответными фланцами креплением и прокладками	Технические условия 3129-017-56302687-2011 с изм.2 Чертеж 3 81 243 9 ПЭЖ	2	C	R4 04687 5 0 31 изм. 1	R4 04687,3 .036	1	1	компл				Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС)	30 6 2016		ЗАО «ПЮ «Дизель-Энерго»
7	5916310	4QD12W0 1	Проточный маслянагреватель пластинчатый	M10-BFD	Поверхность охлаждения 45,4 м2 с ответными фланцами креплением и прокладками	Технические условия ТУ 3612-188-07542603-11 с изменением 1 и 2 по чертежу 32290-5262	2	C	R4 04687 5 0 31 изм. 1	R4 04687,3 .036	1	2	компл				Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС)	30 6 2016		ОАО «Альфа Даваль Поток»
										Итого:		15								

Проект заказной спецификации R4.2600.3017.031.01.00.001 R4.04687.5.0.31 на оборудование ДГУ Ростовской АЭС блок №4,

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
4GW01	1 Дизельный двигатель ADRIA 40 на раме по чертежу 3.45.245.9.066 с оборудованием монтируемым отдельно без позиций 73, 72, 71, 70, 69, 68, 62, 61, 59 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЗ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ADRIA 40 Технические условия 312600.001.84304550.10ТУ с изм.5 Чертеж 3.45.245.9.066 без позиций 73, 72, 71, 70, 69, 68, 62, 61, 59		ADRIADIESEL d. d.	к-т	1	90740,00	90740,00	С дизельным двигателем поставляются: генератор S2405-10; предохранитель VFV-12; водоохладитель блока цилиндров; маслоохладитель; проточный маслянагреватель пластинчатый.
4GW	2 Генератор по чертежу G99260 без позиций 9, 10, 11 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЗ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01 3 Предохранитель Unom.=12 кВ, Iном.=3,15 А. Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЗ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	S2405-10 Технические условия 312600.001.84304550.10ТУ с изм.5 Чертеж G99260 Без позиций 9, 10, 11 VFV-12		Kopcar	к-т	1	42680,00	42680,00	Поставляется комплектно с дизельным двигателем
4QE11W01	4 Водоохладитель блока цилиндров. Поверхность охлаждения 100,0 м² с ответными фланцами крепежом и прокладками. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЗ Г-01-011-97). Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. Группа «С» по ПНАЗ Г-7-008-89.	Технические условия 3129-017-56302687-2011 с изм.2 Чертеж 3.81.243.9.ПЭК		ЗАО "ПО "Дизель-Энерго"	к-т	1	2647,0	2647,0	Поставляется комплектно с дизельным двигателем
4QD11W01, 4QD11W02	5 Маслоохладитель. Поверхность охлаждения 90,0 м² с ответными фланцами крепежом и прокладками. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЗ Г-01-011-97). Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. Группа «С» по ПНАЗ Г-7-008-89.	Технические условия 3129-017-56302687-2011 с изм.2 Чертеж 3.81.243.9-1ПЭК		ЗАО "ПО "Дизель-Энерго"	к-т	2	2620,0	5240,0	Поставляется комплектно с дизельным двигателем
4QD12W01	6 Проточный маслянагреватель пластинчатый. Поверхность охлаждения 45,4 м² с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЗ Г-01-011-97). Категория сейсмостойкости I по НП-031-01. Группа «С» по ПНАЗ Г-7-008-89.	M10-BFD Технические условия ТУ 3612-188-07542603-11 с изменением 1 и 2 по чертежу 32299-5262		ОАО «Альфа Лаваль Поток»	к-т	1	757,0	757,0	Поставляется комплектно с дизельным двигателем