



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕМ

(ОКО)
22.08.14 № 104-14/3438

УТВЕРЖДАЮ

Зам.генерального директора
ОАО «СХК» по капитальному
строительству

И.Е.Волков
« » 2014
года

Техническое задание
на поставку клапанов сильфонных

Северск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры, размеры, пределы измерений.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.5. Требования к маркировке

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
Клапан 14нж1р (У26036.010) DN10, PN0,5 или эквивалент	
14нж17п20-1 (К26161.010 Сп20-1) DN10, PN10 или эквивалент	
Клапан 14нж17р28-4 (У26161.020 Сп28-4) DN20, PN10 или эквивалент	
Клапан 14нж19п (У26166.006) DN6, PN10 или эквивалент	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
<i>Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.</i>	
Подраздел 1.3 Код ОКП	
2912302	

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Используются как запорная арматура</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

<i>Согласно техническим требованиям</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры, размеры, комплектность			
№	Наименование	Характеристика	Кол-во
1	14нж1р (У26036.010) DN10, PN0,5 - клапан запорный вакуумный ручной ниппельный	Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, рабочая среда – водород, инертный газ, рабочая температура до – 50С, наружная температура до – 10С Габариты, мм, не более: 96х50х125, масса, кг, не более: 0,75, материал корпуса, ниппеля, сильфона – сталь 12Х18Н10Т, втулка – бронза, гайки – сталь35	10
2	14нж17п20-1 (К26161.010 Сп20-1) DN10, PN10 - клапан запорный ручной цапковый	Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, уплотнение шпинделя – сильфонное, направление среды – под золотник, среда газообразная агрессивная, рабочая температура до 200С, габариты, мм, не более: 102х80х148, масса, кг, не более: 1,2 кг., материал корпуса, сильфона, шпинделя, втулки – сталь 10Х17Н13М3Т, крышки – сталь 14Х17Н2, уплотнение в затворе – резина вакуумная.	10
3	14нж17р28-4 (У26161.020 Сп28-4) DN20, PN10 - клапан запорный ручной цапковый	Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, уплотнение шпинделя – сильфонное, направление среды – под золотник, среда газообразная неагрессивная, рабочая температура до 200С, габариты, мм, не более: 150х120х200, материал корпуса, сильфона, шпинделя, втулки, золотника – сталь 12Х18Н10Т, крышки – сталь 14Х17Н2, уплотнение в затворе – фторопласт.	12

4	14нж19п (У26166.006) DN6, PN10 - клапан запорный ручной с ниппелями под приварку	Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93, уплотнение шпинделя – сильфонное, направление среды – под золотник, среда газообразная агрессивная, рабочая температура до 80С, условное давление 10атм., максимальное рабочее давление 23 атм. габариты, мм, не более: 102х80х148, масса, кг, не более: 1,2 кг., материал корпуса, сильфона, шпинделя, втулки – сталь 12Х18Н10Т, крышки – сталь 14Х17Н2, уплотнение в затворе – фторопласт.	10
Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели			
Подраздел 4.3. Требования к надежности			
<i>В соответствии с условиями договора</i>			
Подраздел 4.4. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам			
<i>Согласно разделу 4.1.</i>			
Подраздел 4.4 Требования к маркировке			
<i>Маркировка (заводской номер, давление, условный диаметр, номер чертежа) должна быть выполнена ударным способом на корпусе клапана</i>			
Подраздел 4.5. Требования к упаковке			
<i>Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям фирмы изготовителя и быть достаточной для обеспечения сохранности, целостности и внешнего состояния (образование вмятин, повреждение упаковки) во время транспортировки и хранения</i>			

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при
Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.*

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Паспорт, сертификат, – на русском языке.
Счет, счет-фактура, товарные накладные в 2-х экземплярах, выставленные
Покупателю*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с условиями договора

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с условиями договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*В соответствии с условиями договора, но не менее 12 месяцев со дня получения
продукции Покупателем и подписания соответствующих приемо-сдаточных
документов.*

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с условиями договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Поставщик должен поставить документацию на оборудование на русском языке.

Ведущий специалист ОКО

А.Я.Пестриков

Начальник ОКО

Ю.В. Корженевский

Пестриков
54 97 34