

Аппарат ввода	Условное обозначение: Тип, марка Номинальный ток (А)	<div>ABБШВ 4x150 l=149 м к ШР-12</div> <div>ШР-11 ШР11-73702-54У2 Pr = 37,3 кВт Ip = 41,82 А cosφ = 0,96</div> <div>ABБШВ 4x150 l=106 м от ШР-10 (ТП-42В ф.4)</div> <div>250А</div> <div>L1, L2, L3 ~0,38/0,22 кВ TN-C-S</div> <div>гр. 1 ПН2- 100</div> <div>гр. 2 ПН2- 60/20</div> <div>гр. 3 ПН2- 100</div> <div>гр. 4 ПН2- 100</div> <div>гр. 5 ПН2- 100</div> <div>N</div> <div>РЕ</div> <div>ВВГ-3х6 0,27% l=20 м; Iкз=1570 А</div> <div>СЩ-11-2 существующий</div> <div>ВУЩ-11-2 существующий</div>									
Аппарат отходящей линии	Условное обозначение: Тип, марка Номинальный ток (А)										
Кабель, провод	Марка, сечение, номер; длина (м)										
Щит учёта отходящей линии	Условное обозначение: Тип, марка Номинальный ток (А)										
Кабель, провод	Марка, сечение, номер; длина (м)										
Токо-приемник	Условное графическое изображение										
	№ дома	ул. Западная, д. 35*		ул. Западная, д. 35А		ул. Западная, д. 37*		резерв		резерв	
	Prасч.уд. (кВт)	11,5		3,5		22,3					
	Ip (А)	18,15		5,52		18,15					
	Наименование по плану	Щит в доме		Щит у калитки по ул. Западная, д. 35А		Щит в доме					
* – предполагаемые потребители											
<div><div><div>Изм.</div><div>Кол.уч.</div><div>Лист</div><div>№ док.</div><div>Подп.</div><div>Дата</div></div><div>Разраб. Ящиков</div><div>Проверил Минеев</div><div>ГИП Лесняк</div><div>Рук. службы Жижинов</div></div> <div><div>201-14-661.1-ЭС</div><div>Г. Саров. ОАО "СЭСК"</div><div>Низковольтная сеть ТП-42В</div><div>Распределительная схема шкафа ШР-11</div></div> <div><div>Стадия</div><div>Лист</div><div>Листов</div><div>Р</div><div>10</div><div>16</div><div>ОАО "Обеспечение РЯЦ-ВНИИЗФ"</div><div>Служба развития производства и проектирования</div><div>Проектно-конструкторский отдел</div></div>											