

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Аппарат ввода	Условное обозначение. Тип, марка Номинальный ток (А)						
Аппарат отходящей линии	Условное обозначение. Тип, марка Номинальный ток (А)						
Кабель, провод	Марка, сечение, номер, длина (м)						
Щит учёта отходящей линии	Условное обозначение Тип, марка Номинальный ток (А)						
Кабель, провод	Марка, сечение, номер, длина (м)						
Токо-приемник	Условное графическое изображение						
	№ дома по плану	ул. Западная, д. 35А					
	Ррасч.уд. (кВт)	3,5					
	Ip (А)	5,52					
	Наименование по плану	К щиту у калитки по ул. Западная, д. 35А					

В щите существующем Щ-11-2 вводный автоматический выключитель ВА4 7-29 С32 на 32А заменить на ВА4 7-29 С16 на 16А.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ящук				09.14г.
Проверил	Минеев				
ГИП	Лесняк				
Рук. службы	Жижин				

201-14-661.1-ЭС

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Низковольтная сеть ТП-42В	Стадия	Лист	Листов
	Р	12	16

Распределительная схема щита Щ-11-2	ОАО "Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел
-------------------------------------	---