



		Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала (артикул)	Завод изготовитель, поставщик	Еди-ница изме-рения	Колл-чество	Масса единицы кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15	Заглушка под пустые модули (на 12 модулей)			ИЭК	шт	2		www.iek.ru
		16	Знак заземления самоклеющийся, атмосферостойкий, ф=20 мм.				шт	3		
		17	Знак безопасности W-08 ГОСТ Р12.4.026, самоклеющийся,							
			атмосферостойкий, 50x50x50 мм				шт	3		
		18	Грунтовка серая	ГФ-021, ГОСТ 25129-82			кг	0,6		
		19	Краска серая	ПФ-115, ГОСТ-Р 51691-2008			кг	0,6		
		20	Выключатель автоматический 3п, 16 А, хар-ка С, -40...+50 гр. С, IP20	ВА47-100	MVA40-3-016-С	ИЭК	шт	1		www.iek.ru
		21	Провод медный сечением 10 мм ²	ПВ1-10, ГОСТ 6323-79			м	5		
		22	Клеммный зажим на 35-мм DIN-рейку (N – синий)	ЗНИ-16 (N)	YZN10-022-K07	ИЭК	шт	4		www.iek.ru
		23	Клеммный зажим на 35-мм DIN-рейку (PE – жёлто-зелёный)	ЗНИ-16 (PE)	YZN20-016-K52	ИЭК	шт	4		www.iek.ru
		24	Уголок стальной, l=200 мм	45x45x4, ГОСТ 8509-93			шт	4		
		25	Бетон марки М150 (класс В12.5)	М-150			м ³	0,3		
		26	Предохранитель с I _{вст.} =31,5 А	ПН2-100/31,5			шт.	6		
		27	Предохранитель с I _{вст.} =20 А	ПН2-60/20			шт.	3		
		28	Полиэтиленовая труба ф 21 мм.				м.	14		
		29	Кабель силовой с тремя токопроводящими жилами, сделанные из меди,	ВВГ 3x6			м.	20		
			изоляция из ПВХ материала и оболочкой из ПВХ материала							