

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку прокладок из расширенного графита

Подольск
2014г.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № | Наименование продукции | Класс | Размеры (Днар/Двн*высота) | Выписка из ТУ на прокладки | ТУ на графитовую фольгу | Кол-во, шт. |
|--------|-----------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 65/61*4,5 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 80 |
| 2 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 535,75/524,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 44 |
| 3 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 571,75/560,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 44 |
| 4 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 545,75/534,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 44 |
| 5 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 595,75/584,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 44 |
| 6 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 833,75/822,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 56 |
| 7 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 869,75/858,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 44 |
| 8 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 56/48*6,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 32 |
| 9 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 31/27*3,2 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 16 |
| 10 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 869,75/858,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 96 |
| 11 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 833,75/822,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 136 |
| 12 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 595,75/584,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 96 |
| 13 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 545,75/534,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 96 |
| 14 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 571,75/560,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 96 |
| 15 | Прокладка из расширенного графита | 2Н | 535,75/524,25*7,0 | ТУ 952531-94 | ТУ 5728-001-50187417-99. | 96 |
| Итого: | | | | | | 1020 |

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| |
|--|
| Подраздел 2.1 Сведения о новизне |
| Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в том числе не восстановленной). |
| Подраздел 2.2 Область применения |
| Обеспечение герметичности фланцевых разъемов и надежности работы узлов уплотнения парогенераторов ПГВ-1000. |
| Подраздел 2.3 Условия эксплуатации |
| <ul style="list-style-type: none">- <u>теплоноситель I контура;</u>- температура 320°C;- рабочее давление – 160 кгс/см²;- давление гидроиспытаний – 250 кгс/см²; - <u>теплоноситель II контура;</u>- температура 270°C;- рабочее давление – 125 кгс/см²;- давление гидроиспытаний – 80 кгс/см². |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| |
|---|
| Подраздел 3.1 Требования к маркировке |
| Каждое упаковочное место (ящик, мешок и т.д.) должно содержать маркировочную бирку, отражающую полную информацию о Товаре (размеры, номер партии, дату изготовления и т.д.). |
| Подраздел 3.2 Требования к упаковке |
| Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам ТУ, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| |
|---|
| Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки |
| Продукция проходит входной контроль в течение 3х рабочих дней с даты поступления на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика. |
| Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |
| С поставляемой продукцией должны быть предоставлены оригиналы сертификатов качества на русском языке. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Подраздел 5.1 Сведения о гарантийном сроке

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 48 месяцев с даты приёмки ОТК завода-изготовителя, но не менее 36 месяцев со дня поступления на склад Заказчика (Грузополучателя).

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Предлагаемое к поставке оборудование должно быть сконструировано на предприятиях, имеющих:

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, главному разработчику (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающие право на конструирование оборудования, являющегося предметом запроса предложений.

6.2 Предлагаемое к поставке оборудование должно быть изготовлено на предприятиях, имеющих:

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, главному изготовителю (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования, дающей право на изготовление оборудования, являющегося предметом запроса предложений.

6.3 С поставляемой продукцией поставщик обязуется предоставить оригиналы первичной документации: счет-фактуру, товарную накладную, счет на оплату.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка продукции в полном объёме осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора/спецификации.

РАЗДЕЛ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

ТУ 5728-001-50187417-99, ТУ 5728-001-17172478-97,
Выписка из ТУ 952531-94

Ведущий специалист ОСиК  Кочубей Г.В.

Начальник ОСиК  Клинков Р.Б.